



# **Kombi Kompakt**

## **HRE 24/18 A**

## **HRE 28/24 A**

## **HRE 36/30 A**

## **HRE 36/48 A**

## **Installatievoorschrift**

Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift bij het toestel.  
Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

## INHOUDSOPGAVE

|           |                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Veiligheidsvoorschriften</b>                             | <b>4</b>  |
| 1.1       | Algemeen.....                                               | 4         |
| 1.2       | CV-installatie.....                                         | 4         |
| 1.3       | Gasinstallatie.....                                         | 4         |
| 1.4       | Elektrische installatie.....                                | 4         |
| 1.5       | Drinkwaterinstallatie.....                                  | 4         |
| 1.6       | Rookgasafvoer en luchttoevoer.....                          | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Toestelomschrijving</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1       | Algemeen.....                                               | 5         |
| 2.2       | Werking.....                                                | 5         |
| 2.3       | Bedrijfstoestanden.....                                     | 5         |
| 2.4       | PC Interface.....                                           | 7         |
| 2.5       | Testprogramma's.....                                        | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Hoofdcomponenten</b>                                     | <b>8</b>  |
| 3.1       | Accessoires.....                                            | 9         |
| <b>4</b>  | <b>Installatie</b>                                          | <b>10</b> |
| 4.1       | Inbouwmaten.....                                            | 10        |
| 4.2       | Opstellingsruimte.....                                      | 12        |
| 4.3       | Montage.....                                                | 13        |
| 4.4       | CV-installatie aansluiten.....                              | 15        |
| 4.5       | Warmwaterinstallatie aansluiten.....                        | 18        |
| 4.6       | Elektrisch aansluiten.....                                  | 20        |
| 4.7       | Gas aansluiten.....                                         | 22        |
| 4.8       | Rookgasafvoer en luchttoevoer.....                          | 23        |
| 4.9       | Leidinglengten.....                                         | 24        |
| 4.10      | Uitmonding systemen.....                                    | 25        |
| <b>5</b>  | <b>In bedrijf stellen van het toestel en de installatie</b> | <b>37</b> |
| 5.1       | Vullen en ontluchten van toestel en installatie.....        | 37        |
| 5.2       | In bedrijf stellen van het toestel.....                     | 38        |
| 5.3       | Buiten bedrijf stellen van het toestel.....                 | 39        |
| <b>6</b>  | <b>Instelling en afregeling</b>                             | <b>40</b> |
| 6.1       | Direct via bedieningspaneel.....                            | 40        |
| 6.2       | Parameter instellingen via de servicecode.....              | 41        |
| 6.3       | Instellen maximaal CV-vermogen.....                         | 43        |
| 6.4       | Instellen pompstand.....                                    | 43        |
| 6.5       | Ombouw naar andere gassoort.....                            | 45        |
| 6.6       | Gas/luchtregeling.....                                      | 45        |
| 6.7       | Afstellen gas/luchtregeling.....                            | 46        |
| <b>7</b>  | <b>Storingen</b>                                            | <b>47</b> |
| 7.1       | Laatste storing tonen.....                                  | 47        |
| 7.2       | Storingscodes.....                                          | 47        |
| 7.3       | Overige storingen.....                                      | 48        |
| <b>8</b>  | <b>Onderhoud</b>                                            | <b>51</b> |
| <b>9</b>  | <b>Technische specificaties</b>                             | <b>53</b> |
| 9.1       | Elektrisch schema.....                                      | 54        |
| 9.2       | NTC weerstanden.....                                        | 54        |
| <b>10</b> | <b>Garantie bepalingen</b>                                  | <b>55</b> |
| <b>11</b> | <b>CE-verklaring</b>                                        | <b>55</b> |

© 2014 Intergas Verwarming BV

Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie geldt voor het product in standaard uitvoering. Intergas Verwarming BV kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product. De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Intergas Verwarming BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan. Intergas Verwarming BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd.

Wijzigingen voorbehouden.

## Dit installatievoorschrift

Met dit installatievoorschrift kunt u het toestel op veilige wijze monteren, installeren en onderhouden. Volg de instructies nauwkeurig op.

Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

Bewaar dit installatievoorschrift bij het toestel.

## Gebruikte afkortingen en benamingen

| Omschrijving                                                                             | Te noemen als  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hoog Rendement                                                                           | HR             |
| Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A, HRE 28/24 A, HRE 36/30 A of HRE 36/48 A gaswandketel | Toestel        |
| Toestel met leidingwerk voor centrale verwarming                                         | CV-installatie |
| Toestel met leidingwerk voor warm tapwater                                               | WW-installatie |

## Pictogrammen

In deze handleiding is het volgende pictogram gebruikt:



### VOORZICHTIG

Procedures die –als ze niet met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd worden– schade aan het product, de omgeving, het milieu of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.



### BELANGRIJK

Procedures en/of voorschriften welke, bij niet opvolgen de werking van het toestel in negatieve zin kunnen beïnvloeden.

## Service en technische ondersteuning ten behoeve van de installateur

Voor informatie over specifieke afstellingen, installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, kunt u als installateur contact opnemen met:

Intergas Verwarming BV  
Europark Allee 2  
Postbus 6  
7740 AA COEVORDEN  
tel. 0524-512345  
fax. 0524-516868  
info@intergasverwarming.nl  
www.intergasverwarming.nl

## Identificatie van het product

De toestelgegevens vindt u op het typeplaatje op de onderzijde van het toestel.

- A. Type toestel
- B. Barcode met artikelnummer en serienummer
- C. Opties

|                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A                                                                                                                        | ..... |
| B                                                                                                                        | ..... |
| C                                                                                                                        | ..... |
| Serie nr.: 0.....0000R00000                                                                                              |       |
| Bouwjaar: 20..                                                                                                           |       |
| <b>Condenserend toestel</b>                                                                                              |       |
| Bestemmingsland: NL                                                                                                      |       |
| Ingestelde gassoort: ...                                                                                                 |       |
| Gasaansluitdruk: ..Mbar                                                                                                  |       |
| Gascategorie: .....                                                                                                      |       |
| Toestelcategorie: .....                                                                                                  |       |
| Nom.bel.bovenw. WW: Q= ..kW                                                                                              |       |
| Nom.bel.bovenw. CV: Q= ..kW                                                                                              |       |
| Nom.bel.onderw.CV: Q= ..kW                                                                                               |       |
| Nom.vermogen: P= ..kW                                                                                                    |       |
| Max. tapwaterdruk: ...bar                                                                                                |       |
| Maximale CV waterdruk: PMS= ...bar                                                                                       |       |
| Max. CV temperatuur: ...°C                                                                                               |       |
| Elektrische aansluiting: ~.....V.....Hz.....W                                                                            |       |
| Beschermingsgraad: IP ..                                                                                                 |       |
| PIN: .....                                                                                                               |       |
|                                     |       |
| Intergas Verwarming BV<br>Europark Allee 2<br>7742 NA Coevorden NL                                                       |       |
| <br>0063<br>2012<br>Made in Holland |       |

# 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De fabrikant Intergas Verwarming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies, dan wel door onachtzaamheid tijdens het installeren van de Intergas Kombi Kompakt Hoog Rendement gaswandketel en de eventueel bijbehorende accessoires.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid is gegeven.

Voor de verschillende disciplines zijn de voorschriften gescheiden vermeld.

## 1.1 Algemeen

De gehele installatie moet voldoen aan de geldende (veiligheids-) voorschriften, zoals vermeld in:

- Deze installatievoorschriften.
- NEN 1087: Ventilatie van woongebouwen.
- NEN 3215: Binnenriolering in woningen en woongebouwen.
- Het bouwbesluit.
- Plaatselijke voorschriften van gemeente, brandweer en nutsbedrijven.
- NPR 1088: Toelichting op NEN 1087.

## 1.2 CV-installatie

De gehele installatie moet voldoen aan de geldende (veiligheids-) voorschriften, zoals vermeld in:

- NEN 3028: Veiligheidseisen voor CV-installaties.

## 1.3 Gasinstallatie

De gehele installatie moet voldoen aan de geldende (veiligheids-) voorschriften, zoals vermeld in:

- NEN 8078: 2004 NL: Prestatie eisen gas.
- NEN 1078: 2004 NL: Voorschriften voor aardgasinstallaties.
- NPR 3378: Toelichting op NEN 1078.

## 1.4 Elektrische installatie

De gehele installatie moet voldoen aan de geldende (veiligheids-) voorschriften, zoals vermeld in:

- NEN 1010.

## 1.5 Drinkwaterinstallatie

- NEN 1006: Algemene voorschriften voor drinkwater installaties.

## 1.6 Rookgasafvoer en luchttoevoer

De rookgasafvoer en luchttoevoerinstallatie moet voldoen aan:

- NEN 2757: Toevoer verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen.
- NPR 3378: Toelichting op NEN 1078.
- NEN 8757: Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen. Bepalingsmethoden voor bestaande bouw.

## 2 TOESTELOMSCHRIJVING

### 2.1 Algemeen

De Intergas Kombi Kompakt HRE gaswandketel is een gesloten toestel. Het toestel is bedoeld om warmte te leveren aan het water van een CV-installatie en de WW-installatie.

De luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer kunnen door middel van twee aparte leidingen op het toestel aangesloten worden. Een concentrische aansluiting kan op bestelling geleverd worden. Het toestel is in combinatie met de Intergas combidoorvoer goedgekeurd, maar het toestel kan ook aangesloten worden op combidoorvoeren die voldoen aan de universele keuringseisen voor combidoorvoeren.

Het toestel kan naar keuze aangesloten worden op een montagebeugel, een frame met bovenaansluiting en diverse aansluitsets. Deze worden separaat geleverd.

De Intergas Kombi Kompakt HRE gaswandketels zijn voorzien van het CE keurmerk, elektrische beschermingsklasse IP44 en de Gaskeur labels HR, HRww, CW, SV en NZ.

De Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A is voorzien van CW klasse 3. Dit houdt in dat de Kombi Kompakt HRE 24/18 A geschikt is voor het leveren van tenminste 6 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ). Hiermee is het mogelijk om een bad van 100 liter binnen 12 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd).

De Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A is voorzien van CW klasse 4. Dit houdt in dat de Kombi Kompakt HRE 28/24 A geschikt is voor het leveren van tenminste 7,5 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ). Hiermee is het mogelijk om een bad van 120 liter binnen 11 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd).

De Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn voorzien van CW klasse 5. De Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn geschikt voor het leveren van tenminste 9 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ). Hierdoor is het mogelijk om een bad van 150 liter binnen 10 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd).

Bij de instellingen "aan" ① en "eco" ② voldoet het toestel aan de Gaskeur CW eisen. Het is mogelijk om het toestel alleen te gebruiken voor warmwater of alleen voor verwarming. Het niet gebruikte systeem hoeft niet aangesloten te worden (zie § 7.2). Het toestel wordt standaard geleverd voor aardgas (G25). Op bestelling kan een toestel geleverd worden voor propaan (G31).

### 2.2 Werking

De Intergas Kombi Kompakt HRE gaswandketel is een modulerende hoog rendement ketel. Dit houdt in dat het vermogen wordt aangepast aan de gewenste warmtebehoefte. In de aluminium warmtewisselaar zijn twee van elkaar gescheiden koperen circuits geïntegreerd.

Door de gescheiden uitgevoerde circuits voor CV- en warmwater kunnen de verwarming en warmwatervoorziening onafhankelijk van elkaar werken. De warmwatervoorziening heeft voorrang ten opzichte van de verwarming. Beide kunnen niet gelijktijdig werken.

Het toestel is voorzien van een elektronische branderautomaat die bij iedere warmtevraag van de verwarming of de warmwatervoorziening de ventilator aanstuurt, de gasklep opent, de brander ontsteekt en de vlam continue bewaakt en regelt, afhankelijk van het gevraagde vermogen.


### 2.3 Bedrijfstoestanden

Op het servicedisplay van het Bedieningspaneel wordt door een code de bedrijfstoeestand van het toestel aangegeven.

#### Uit

Het toestel is buiten bedrijf, maar staat wel onder elektrische spanning. Op vragen voor warm tapwater of CV-water wordt niet gereageerd. De toestelvorstbeveiliging is wel actief. Dit houdt in dat de pomp gaat draaien en de wisselaar wordt opgewarmd indien de temperatuur van het daarin aanwezige water te ver daalt.

Als de vorstbeveiliging ingrijpt dan is code  zichtbaar (opwarmen wisselaar).



| GASKEUR |                                                 |     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|
| HR      | HR Verwarming                                   | 107 |
| HRww    | HR Warm Water                                   |     |
| CW      | Comfort Warm Water<br>Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 3   |
| CW      | Comfort Warm Water<br>Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 4   |
| CW      | Comfort Warm Water<br>Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 5   |
| CW      | Comfort Warm Water<br>Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 5   |
| SV      | Schonere Verbranding                            |     |
| NZ      | Naverwarming Zonneboiler                        |     |

Tevens kan in deze bedrijfstoestand de druk in de CV-installatie (in Bar) afgelezen worden op het temperatuursdisplay.

#### **Wachtstand**

De LED bij de ① toets brandt en eventueel één van de LED's van de tapcomfort functie. Het toestel is gereed voor het beantwoorden van een vraag naar CV- of tapwater.

#### **Nadraaien CV**

Na het einde van CV-bedrijf draait de pomp na. De nadraaitijd staat van fabriekswege ingesteld op de waarde volgens § 7.2. Deze instelling kan gewijzigd worden. Bovendien gaat de pomp automatisch 1 keer per 24 uur gedurende 10 seconden draaien om vastzitten te voorkomen. Deze automatische inschakeling van de pomp vindt plaats op het tijdstip van de laatste warmtevraag. Om het tijdstip te wijzigen dient op het gewenste tijdstip de kamerthermostaat even omhoog gezet te worden.

#### **Gewenste temperatuur bereikt**

De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.

#### **Zelftest**

Eenmaal per 24 uur wordt door de branderautomaat de aangesloten sensoren gecontroleerd. Tijdens de controle voert de automaat geen andere taken uit.

#### **Ventileren**

Bij het starten van het toestel wordt allereerst de ventilator naar het starttoerental gebracht. Als het starttoerental is bereikt wordt de brander ontstoken. Code 3 is eveneens zichtbaar als er na het stoppen van de brander wordt nageventileerd.

#### **Ontsteken**

Als de ventilator het starttoerental heeft bereikt vindt de ontsteking van de brander middels elektrische vonken plaats. Tijdens het ontsteken is code 4 zichtbaar. Indien de brander niet ontsteekt dan vindt na ongeveer 15 seconden een nieuwe ontsteekpoging plaats. Als na 4 ontsteekpogingen de brander nog niet brandt dan valt de automaat in storing.

#### **CV-bedrijf**

Op de automaat kan een aan/uit thermostaat, een OpenTherm thermostaat, een buitenvoeler of een combinatie met de laatste aangesloten worden (zie § 9.1)

Bij een warmtevraag afkomstig van een thermostaat volgt na het aanlopen van de ventilator (code 3) het ontsteken (code 4) en de CV-bedrijfstoestand (code 5).

Tijdens CV-bedrijf wordt het toerental van de ventilator en daarmee het vermogen van het toestel aangepast zodanig dat de temperatuur van het CV-water naar de gewenste CV-aanvoertemperatuur toe geregeld wordt. Wanneer een aan/uit thermostaat is aangesloten, is dit de op het display ingestelde CV-aanvoertemperatuur. In het geval van een OpenTherm thermostaat wordt de gewenste CV-aanvoertemperatuur door de thermostaat bepaald. Bij een buitenvoeler wordt de gewenste CV-aanvoertemperatuur bepaald door de in de branderautomaat geprogrammeerde stooklijn. Voor de laatste twee situaties geldt echter als maximum de op het display ingestelde temperatuur.

Tijdens CV-bedrijf wordt de gevraagde CV-aanvoertemperatuur op het bedieningspaneel weergegeven.


De CV-aanvoertemperatuur kan ingesteld worden tussen 30 en 90°C (zie § 6.1). Let op: voor een laagtemperatuursysteem kan een lagere maximale instelling vereist zijn dan de standaardinstelling van 80°C.

Door de servicetoets in te drukken tijdens CV-bedrijf kan de werkelijke CV-aanvoertemperatuur afgelezen worden.

Als de tapcomfortfunctie is ingeschakeld (zie code 7), dan wordt een OpenTherm warmtevraag van minder dan 40 graden genegeerd.

#### **Tapwaterbedrijf**

De warmwatervoorziening heeft voorrang op de verwarming. Als door de stromingssensor een behoefte van meer dan 1,5 l/min aan warm tapwater wordt gedetecteerd, zal een eventuele CV-vraag onderbroken worden. Na het aanlopen van de ventilator (code 3) en het ontsteken (code 4) komt de automaat in tapwaterbedrijf (code 6). Tijdens tapwaterbedrijf wordt het toerental van de ventilator, en daarmee het vermogen van het toestel, geregeld door de automaat op basis van de ingestelde tapwatertemperatuur.



De regeling draagt zorg voor de juiste tapwatertemperatuur. De water temperatuur kan worden ingesteld tussen 40°C en 65°C (zie § 6.1). De ingestelde tapwatertemperatuur wordt op het bedieningspaneel getoond. De standaardinstelling bedraagt 60°C.

Door de servicetoets in te drukken tijdens tapwaterbedrijf, kan de werkelijke tapwatertemperatuur afgelezen worden.

## 7 Opwarmen toestel

Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een zogenaamde tapcomfortfunctie in de automaat aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden (deze is instelbaar, zie § 6.12). De tapcomfortfunctie kent de volgende instellingen:

- **Aan:** (☉ LED aan) De tapcomfortfunctie van het toestel is continue ingeschakeld. Het toestel levert altijd direct warm water.  
**Eco:** (☾ LED aan) De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar gedurende de nacht, of bij lange afwezigheid, niet op temperatuur gehouden worden.  
**Uit:** (Beide LED's uit) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de levering van warm tapwater even op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan snelle levering van warm tapwater, kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld worden.

Bij de instellingen "aan" ☉ en "eco" ☾ voldoet het toestel aan de Gaskeur CW eisen.

## 2.4 PC Interface

De automaat is voorzien van een interface voor een PC. Door middel van een speciale kabel en bijbehorende software kan een PC aangesloten worden. Met deze voorziening is het mogelijk om het gedrag van de automaat, het toestel en de verwarmingsinstallatie over een lange periode te volgen.

## 2.5 Testprogramma's

In de branderautomaat is een voorziening aangebracht om het toestel in een test status te brengen.

Door het activeren van een testprogramma zal het toestel in bedrijf komen met een vast ventilator toerental, zonder dat de regelfuncties zullen ingrijpen.

De veiligheidsfuncties blijven wel actief.

Het testprogramma wordt beëindigd door de **+** en **-** gelijktijdig in te drukken.

### Testprogramma's

| Omschrijving programma                                                 | Toets combinaties                                                                                    | Display uitlezing        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Brander aan met minimaal WW vermogen (zie parameter d § 7.2)           |  en <b>-</b>      | "L"                      |
| Brander aan met ingesteld maximaal CV-vermogen (zie parameter 3 § 7.2) |  en <b>+</b> (1x) | "h"                      |
| Brander aan met maximaal vermogen (zie parameter 3 § 7.2)              |  en <b>+</b> (2x) | "H"                      |
| Uitschakelen testprogramma                                             | <b>+</b> en <b>-</b>                                                                                 | Actuele bedrijfssituatie |

### 2.5.1 Vorstbeveiliging




- Om bevriezing van het toestel te voorkomen is het toestel voorzien van een vorstbeveiliging. Als de temperatuur van de warmtewisselaar te laag wordt, gaat de pomp draaien tot de temperatuur van de warmtewisselaar voldoende is. Als de vorstbeveiliging ingrijpt dan is code **7** zichtbaar (opwarmen wisselaar).
- Als de installatie (of een deel daarvan) kan bevriezen, moet er op de koudste plaats een (externe) vorstthermostaat op de retourleiding aangebracht worden. Deze moet volgens het elektrisch schema aangesloten worden (zie § 9.1).

### Opmerking

Als het toestel buiten bedrijf is (□ op het service display) blijft de toestelvorstbeveiliging actief, op een warmtevraag van een (externe) vorstthermostaat wordt echter niet gereageerd.

### 3 HOOFDCOMPONENTEN









03010023

- A. A-label CV-pomp
- B. Gasblok
- C. Branderautomaat met bedieningspaneel
- D. Aanvoersensor S1
- E. Retoursensor S2
- F. Ventilator
- G. Stromingssensor
- H. Druksensor CV
- I. Aansluitsnoer 230 V ~ met steker met randaarde
- J. Handontluchter
- K. Kijkglas

- L. Luchttoevoer
- M. Rookgasafvoeradapter
- N. Aansluitblok / klemmenlijst X4
- O. Condensafvoerbak
- P. Warmwatersensor S3
- Q. Sifon
- R. Warmtewisselaar
- S. Bedieningspaneel en uitlezing
- U. Positie typeplaat


### 3.1 Accessoires

| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Artikel nummers |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montagebeugel HRE (2008)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ophangstrip, Montagebeugel</li> <li>Aansluiting aanvoer en retour Ø22 mm</li> <li>Aansluiting koud- en warmwater Ø15 mm</li> <li>Aansluiting gas ½" binnendraad</li> <li>Zakje bevestigingsmateriaal</li> </ul>                                                                                                                           | 093.177         |   |
| <b>Onderaansluitset (kort)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ophangstrip, Montagebeugel</li> <li>T-stuk 22x½"x22 knel (2 stuks)</li> <li>Sok 15x15 knel</li> <li>Overstortventiel 3 bar</li> <li>Vul- / aftapkraan</li> <li>Inlaatcombinatie 15-15 knel, 8 bar</li> <li>Gaskraan ¾" vlak x15kn + nippel wartel ¾" x15kn</li> <li>Zakje bevestigingsmateriaal</li> </ul>                                 | 093.127         |   |
| <b>Bovenaansluitset HRE 24/18 A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frame, Montagebeugel</li> <li>Zakje bevestigingsmateriaal</li> <li>T-stuk 22x½"x22 knel (2 stuks)</li> <li>Sok 15x15 knel</li> <li>Overstortventiel 3 bar</li> <li>Vul- / aftapkraan</li> <li>Inlaatcombinatie 15-15 knel, 8 bar</li> <li>Gaskraan ¾" vlak x15kn + nippel wartel ¾" x15kn</li> <li>Boven aansluitleidingen</li> </ul> | 093.137         |                                                                                      |
| <b>Bovenaansluitset HRE 28/24 A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 093.147         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Bovenaansluitset HRE 36/30 A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 093.157         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Schermplaat HRE (kort)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 093.107         |                                                                                    |
| <b>Buitenvoeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203.207         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Twee-wegklepset 230V~ voor vloerverwarming en MIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 092.637         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Concentrische aansluiting Ø80x125</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concentrische rookgasadapter</li> <li>Afdichtdop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 090.557         |                                                                                    |
| <b>Concentrische aansluiting Ø60x100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concentrische rookgasadapter</li> <li>Afdichtdop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 090.547         |                                                                                    |
| <b>Intergas Diagnostic Software (IDS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 090.407         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Aansluitset Naverwarming Zonneboiler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 090.347         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Thermostatisch mengventiel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 842.177         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Thermostatisch omschakelventiel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 065.127         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Terugslagklep rookgassen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 090.417         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Retourbuis met keerklep HRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 665.017         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Onderdelenkoffer HRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 065.447         |                                                                                    |

## 4 INSTALLATIE

### 4.1 Inbouwmaten

Toestel met leidingen naar onderen aangesloten:



#### Toestel + montagebeugel


|      |                             |                                         |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| A =  | Aanvoer CV                  | Ø22                                     |
| B =  | Retour CV                   | Ø22                                     |
| C =  | Gas                         | ½" inw.                                 |
| D =  | Tapwater koud               | Ø15                                     |
| E =  | Tapwater warm               | Ø15                                     |
| F =  | Condensafvoer               | Ø dn25 (flexibel)                       |
| h =  | 517mm                       | Kombi Kompakt HRE 24/18 A               |
|      | 577mm                       | Kombi Kompakt HRE 28/24 A               |
|      | 637mm                       | Kombi Kompakt HRE 36/30 A & HRE 36/48 A |
| H =  | 590mm                       | Kombi Kompakt HRE 24/18 A               |
|      | 650mm                       | Kombi Kompakt HRE 28/24 A               |
|      | 710mm                       | Kombi Kompakt HRE 36/30 A & HRE 36/48 A |
| Y =  | Luchttoevoer                | Ø80 (afdichtring)                       |
| Z1 = | Rookgasafvoer               | Ø80 (afdichtring)                       |
| Z2 = | Rookgasafvoer/lucht toevoer | Ø60/100 of Ø80/125 (concentrisch)       |

#### Toestel + aansluitset onder

|      |                             |                                   |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|
| A =  | Aanvoer CV                  | Ø22 (knel)                        |
| B =  | Retour CV                   | Ø22 (knel)                        |
| C =  | Gas                         | Ø15 (knel)                        |
| D =  | Tapwater koud               | Ø15 (knel)                        |
| E =  | Tapwater warm               | Ø15 (glad)                        |
| F =  | Condensafvoer               | Ø dn25 (flexibel)                 |
| Y =  | Luchttoevoer                | Ø80 (afdichtring)                 |
| Z1 = | Rookgasafvoer               | Ø80 (afdichtring)                 |
| Z2 = | Rookgasafvoer/lucht toevoer | Ø60/100 of Ø80/125 (concentrisch) |

03010024

# Toestel met leidingen naar boven aangesloten:



## Toestel + aansluitset boven

|      |                            |                                         |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|
| A =  | Aanvoer CV                 | Ø22 (glad) (knel)                       |
| B =  | Retour CV                  | Ø22 (glad) (knel)                       |
| C =  | Gas                        | Ø15 (glad) (knel)                       |
| D =  | Tapwater koud              | Ø15 (boven glad)                        |
| E =  | Tapwater warm              | Ø15 (boven glad)                        |
| F =  | Condensafvoer              | Ø dn25 (flexibel)                       |
| H=   | 770mm                      | Kombi Kompakt HRE 24/18 A               |
|      | 830mm                      | Kombi Kompakt HRE 28/24 A               |
|      | 890mm                      | Kombi Kompakt HRE 36/30 A & HRE 36/48 A |
| Y =  | Luchttoevoer               | Ø80 (afdichtring)                       |
| Z1 = | Rookgasafvoer              | Ø80 (afdichtring)                       |
| Z2 = | Rookgasafvoer/luchttoevoer | Ø60/100, of Ø80/125 (concentrisch)      |

03019025

## 4.2 Opstellingsruimte

Het toestel dient aan een wand gemonteerd te worden die voldoende draagkracht heeft.

Bij lichte wandconstructies bestaat de mogelijkheid dat er resonantiegeluiden optreden.

Binnen een afstand van 1 meter van het toestel dient een wandcontactdoos met randaarde voorhanden te zijn.


Om bevrozing van de condensafvoer leiding te voorkomen, moet het toestel in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Zorg bij voorkeur voor een minimaal vrij te houden ruimte naast de ketel van 2 cm. In verband met schroeivevaar is geen vrije ruimte vereist.

### 4.2.1 In een keukenkastje plaatsen

Het toestel kan tussen twee keukenkastjes of in een kastje geplaatst worden.

Zorg voor voldoende ventilatie aan de onder- en bovenzijde.



Als het toestel in een kastje geplaatst wordt, moeten er ventilatieopeningen van tenminste 50 cm<sup>2</sup> gemaakt worden.



### 4.2.2 Schermplaat en frontpaneel afnemen

Voor diverse werkzaamheden aan het toestel dienen de eventueel aangebrachte schermplaat en frontpaneel van het toestel verwijderd te worden. Ga hierbij als volgt te werk:

- Neem de schermplaat (A), indien gebruikt, naar voren toe weg.
- Draai de beide schroeven (1) achter het displayvenster van het toestel los.
- Trek de onderzijde van het frontpaneel (2) naar voren toe.



03010007


### 4.3 Montage

Voor de montage van het toestel wordt, afhankelijk van de aansluitsituatie, gebruik gemaakt van een montagebeugel, een onderaansluitset of een bovenaansluitset.

Op de montagebeugel kan de installatie aangesloten worden, voordat het toestel geplaatst wordt.


#### 4.3.1 Ophangstrip en montagebeugel monteren

Bevestig de ophangstrip en de montagebeugel, met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen, horizontaal aan de wand, overeenkomstig het boorpatroon (zie § 4.1).



#### 4.3.2 Onderaansluitset monteren

Bevestig de ophangstrip en de montagebeugel, met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen, horizontaal aan de wand, overeenkomstig het boorpatroon (zie § 4.1).




#### 4.3.3 Boven aansluitset monteren

- Bevestig het frame, met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen, verticaal aan de wand.
- Bevestig de montagebeugel in het frame, door deze met de omgezette kant naar boven door de uitsparingen in het frame te monteren.
- Schuif de aansluitleidingen in het frame (alleen bij aansluitset boven compleet).
- Sluit de aansluitleidingen aan op de koppelingen.

*Let op:*

*Het toestel is breder dan het frame. Houdt hier bij de montage rekening mee. Zie voor de afmetingen pagina 11.*

Monteer nu het toestel, of sluit de installatie aan.



#### 4.3.4 Toestel monteren



1. Pak het toestel uit.
2. Controleer de inhoud van de verpakking, deze bestaat uit:
  - Toestel (A)
  - Ophangstrip (B)
  - Sifon (C)
  - Installatievoorschrift
  - Bedieningsvoorschrift
  - Garantiekaart
3. Controleer het toestel op eventuele beschadigingen: meldt beschadigingen direct aan de leverancier.
4. Monteer de ophangstrip.
5. Controleer of de knelringen recht in de koppelingen van de montagebeugel zijn geplaatst.
6. Plaats het toestel: schuif deze van boven naar beneden over de ophangstrip (B). Zorg dat de leidingen tegelijkertijd in de knelfittingen schuiven.
7. Draai de knelfittingen op de montagebeugel vast.  
*De nippels en leidingen mogen niet meedraaien!*
8. Open de displayklep en draai de twee schroeven links en rechts naast de display los en demonteer het frontpaneel.
9. Monteer de flexibele buis (D) op de uitloop van de sifon.
10. Vul de sifon met water en schuif deze zo ver mogelijk naar boven op de condensafvoer aansluiting (E) onder het toestel.



#### BELANGRIJK

De Kombi Kompakt HRE 36/48 A mag alleen worden aangesloten met de meegeleverde verlengde sifon. Let op dat bij een eventuele vervanging de juiste uitvoering wordt besteld (art.nr. 844787)


11. Sluit flexibele buis (D) van de sifon, eventueel samen met de overstortleiding van de inlaatcombinatie en het overstortventiel, aan op het riool via een open aansluiting (F).
12. Monteer de luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer (zie § 4.8).
13. Monteer de mantel en draai de twee schroeven links en rechts naast de display vast, sluit de displayklep.



#### 4.3.5 Schermplaat aanbrengen (optioneel)

Hang de omgezette bovenrand van de schermplaat aan de sluitringen onder de bodem van het toestel en schuif de schermplaat zo ver mogelijk naar achteren.

N.B. Bij toepassing van de Kombi Kompakt HRE 36/48 A in combinatie met een schermplaat zal de sifon uitsteken onder de schermplaat..



## AANSLUITEN

### 4.4 CV-installatie aansluiten



1. Spoel de CV-installatie goed schoon.
2. Monteer de aanvoerleiding (B) en retourleiding (A) aan de montagebeugel.
3. Alle leidingen moeten spanningsvrij gemonteerd worden om tikken van de leidingen te voorkomen.
4. Bestaande verbindingen mogen niet verdraaid worden om lekkages te voorkomen.

#### De CV-installatie dient voorzien te zijn van:

- Een vul/aftapkraan (A) in de retourleiding direct onder het toestel.
- Een aftapkraan op het laagste punt van de installatie.
- Een overstortventiel (B) van 3 bar in de aanvoerleiding op een afstand van maximaal 500 mm van het toestel.  
Tussen het toestel en het overstortventiel mag zich geen afsluiter of vernauwing bevinden.
- Een expansievat in de retourleiding.
- Een terugslagklep, als er op korte afstand van het toestel leidingen naar boven lopen. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens tapwaterbedrijf van het toestel thermosifonwerking optreedt (een niet veerbediende terugslagklep, dient verticaal gemonteerd te worden).

#### 4.4.1 Thermostatische radiatorkranen

Als alle radiatoren zijn uitgevoerd met thermostatische of afsluitbare radiatorkranen, dient een minimale watercirculatie te worden gewaarborgd. Zie § 6.43.



#### 4.4.2 Vloerverwarming

##### Vloerverwarmingsverdeler met pomp


Indien een vloerverwarmingssysteem niet hydraulisch neutraal is, kan de vloerverwarmingspomp ongewenste circulatie over de ketel genereren. Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening dient ongewenste circulatie over de ketel te worden voorkomen.

Sluit een vloerverwarmingssysteem indirect hydraulisch neutraal aan of voorzie de cv-installatie van een tweewegklepset 230 V ~ (E). Indien de vloerverwarmingspomp via de retour van de ketel warmte onttrekt is het mogelijk om met een terugslagklep (D) ongewenste circulatie tegen te gaan.

Zorg voor een minimale watercirculatie. Zie § 7.3.

##### Aansluitschema vloerverwarming

- A. Ketel
- B. Pomp
- C. Thermostatische regelafsluiter
- D. Terugslagklep veerbediend
- E. Elektrische afsluiter 230 V ~
- F. Radiatoren
- G. Ruimte-/klok thermostaat
- H. Maximaal thermostaat



## Vloerverwarmingsverdeler zonder pomp

Sluit het vloerverwarmingssysteem (D) aan en stel de maximale cv-aanvoertemperatuur van de ketel in op de ontwerpconditie. Monteer op de aanvoerbuiss onder de ketel een klemthermostaat (A). De klemthermostaat met blinde kap dient ingesteld te worden op een maximale aanvoertemperatuur van 55°C.

Monteer de aan/uit kamerthermostaat (B) en sluit deze in serie met de klemthermostaat aan op connector X4 - 6/7 in het toestel. Zie § 10.1.

De pomp in de ketel wordt in deze situatie benut om het drukverlies van het vloerverwarmingssysteem te overbruggen. Met behulp van de drukverliesgrafiek § 6.4 is het maximale drukverlies van het vloerverwarmingssysteem te bepalen.

Zorg voor een minimale watercirculatie. Zie § 7.3. Plaats eventueel een by-pass ventiel (C).

Het is bij een vloerverwarmingssysteem zonder pomp aan te bevelen om onderstaande parameter instellingen te wijzigen:

par. o van 0 naar 3.


par. P van 5 naar 2.

Tevens dient parameter 3 te worden ingesteld op minimaal niveau of het transmissieverlies van de woning.

### 4.4.3 Toestel met MIT regeling

Het toestel kan ook toegepast worden in combinatie met een indirect gestookte luchtverwarmer (b.v. Brink type Elan) en warmteterugwin-unit (b.v. Brink type Renavent HR). Het toestel is geschikt om verse ventilatielucht van buiten enkele graden na te verwarmen: dit garandeert een minimale inblaas temperatuur. Deze regeling (MIT regeling) kan met een externe schakelaar in- en uitgeschakeld worden.

Om energie te besparen dient de pompstand zo laag mogelijk ingesteld te worden.



#### Aansluitschema MIT regeling


- A. Intergas Kombi Kompakt
- B. Overstortventiel
- C. Expansievat
- D. Indirect gestookte hete luchtverwarming en warmte-terugwin-unit
- E. Ventilator
- F. Instelbare flowbegrenzer (Taco 23.1202)
- H. Afsluiter Minimale Inblaas Temperatuur

#### Werkingsprincipe

Als de MIT regeling wordt ingeschakeld, worden de pomp en de tapcomfortfunctie van het toestel ook ingeschakeld. Via de instelbare flowbegrenzer wordt er een kleine warmteflow (maximaal 500 W) naar de luchtverwarmer toegelaten. Hierdoor wordt de in te blazen lucht enkele graden opgewarmd. De afsluiter wordt geopend wanneer er een CV warmtevraag is.

#### Installatievoorschrift

1. Sluit het toestel aan op de luchtverwarmer.
2. Voer het systeem in koper uit om vervuiling van de kleine doorstroomopening van de flowbegrenzer te voorkomen.
3. Plaats de afsluiter altijd parallel aan de instelbare flowbegrenzer.
4. Isoleer de aanvoerleiding naar de luchtverwarmer.
5. Sluit de elektrisch bediende afsluiter, (connector X2) en de MIT schakelaar (connector X4) aan. Zie § 4.6.1 en § 9.1)
6. Wijzig parameter 2 van de servicecode (zie Parameter instellingen via de servicecode § 7.3).



*Let op: De MIT regeling functioneert alleen als "tap comfort" op de display van het toestel op "aan" ingesteld is. Raadpleeg de handleiding van de thermostaat bij de toepassing van een "Open Therm" kamerthermostaat.*

#### Flowbegrenzer instellen

Stel de flowbegrenzer (F) zodanig in, dat het temperatuurverschil van de lucht over de luchtverwarmer, met minimale luchthoeveelheid, 5°C bedraagt. De flow zal dan ongeveer 0,2 liter per minuut bedragen. Dit is beneden het minimale meetbereik van de flowbegrenzer.

#### 4.4.4 Opdeling CV-installatie in groepen bij aanwezigheid extra warmtebron


##### Werkingsprincipe

Indien de kamerthermostaat de ketel uitschakelt doordat een andere verwarmingsbron (houtkachel, open haard, etc) de ruimte opwarmt, is het mogelijk dat de overige ruimten afkoelen. Dit kan worden opgelost door de CV-installatie op te delen in twee zones. De zone met de externe warmtebron (Z2) kan middels een elektrische afsluiter worden afgesloten van het hoofdcircuit. Beide zones worden voorzien van een eigen kamerthermostaat.

N.B. Deze regeling "externe warmtebron" kan alleen worden toegepast indien geen externe boiler hoeft te worden opgewarmd (installatietype 1).

##### Installatievoorschrift

1. Plaats de afsluiter volgens het aansluitschema.
  2. Sluit de kamerthermostaat van zone 1 aan op X4 – 6/7.
  3. Sluit de kamerthermostaat van zone 2 aan X4 – 11/12 of maak gebruik van een RF thermostaat.
  4. Wijzig parameter A (zie Parameter instellingen via de servicecode § 7.2).
- Let op: De kamerthermostaat in zone 1 MOET een aan/uit thermostaat zijn, de kamerthermostaat in zone 2 mag zowel een OpenTherm thermostaat, een RF thermostaat als ook een aan/uit thermostaat zijn.*



##### Aansluitschema regeling "externe warmtebron"



- A. Ketel
- B. Elektrische afsluiter 230 V ~
- C. Radiatoren
- T1. Kamerthermostaat zone 1
- T2. Kamerthermostaat zone 2
- Z1. Zone 1
- Z2. Zone 2

## 4.5 Warmwaterinstallatie aansluiten

1. Spoel de installatie goed schoon.
2. Monteer indien voorgeschreven een inlaatcombinatie.
3. Monteer de koud- en warmwaterleiding (A en B) aan de montagebeugel.

### Opmerkingen

- Bij de instellingen "aan" en "eco" voldoet het toestel aan de Gaskeur CW eisen.
- De specifieke leidinglengte bij een leiding diameter 12/10 mm bedraagt voor de Kombi Kompakt HRE 24/18 A 23,5 meter, voor de Kombi Kompakt HRE 28/24 A, HRE 36/30 A en HRE 36/48 A 30,0 meter. Bij een leiding diameter van 15/13 mm bedraagt deze respectievelijk: 13,9 meter en 17,7 meter.
- Als het toestel alleen voor de warmwatervoorziening wordt gebruikt, kan de verwarmingsfunctie met de servicecode op het bedieningspaneel uitgeschakeld worden. De CV-installatie behoeft dan niet aangesloten of gevuld te worden.
- Als het toestel tijdens de winter buiten bedrijf wordt gesteld en van het lichtnet afgesloten wordt, moet het sanitairwater afgetapt worden om bevriezing te voorkomen. Neem hiervoor de tapwateraansluitingen onder het toestel los.
- In de Kombi Kompakt HRE 24/18 A en Kombi Kompakt HRE 28/24 A zit een doseerventiel met een nominale waarde van respectievelijk 6 en 7,5 liter/min. De Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn voorzien van een doseerschijfvervangingsring.  
Bij de Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn bij hoge waterdrukken grotere volumestromen mogelijk. Om bij de Kombi Kompakt HRE 36/30 A een uitstroomtemperatuur van 60°C te garanderen dient de warmwaterinstallatie op 9 liter/min ingesteld te worden.
- Het doseerventiel dient verwijderd te worden indien de waterdruk voor het doseerventiel lager is dan 0,8 bar. De doorstroming dient daarna met behulp van een reduceerventiel ingesteld te worden.
- Het doseerventiel dient te worden gereinigd of te worden vervangen indien de waterdruk voor het doseerventiel hoger is dan 0,8 bar en de volumestroom lager is dan de nominale waarde.



### Weerstandgrafiek tapcircuit toestel


- A. Kombi Kompakt HRE 24/18 A  
 B. Kombi Kompakt HRE 28/24 A  
 C. Kombi Kompakt HRE 36/30 A & HRE 36/48 A  
 X. Waterleidingdruk (Bar)  
 Y. Debiet (L/min, tolerantie  $\pm 10\%$ )

### 4.5.1 Toestel met Naverwarming Zonneboiler

Het toestel is voorzien van het NZ-label: geschikt voor "Naverwarming Zonneboiler". Hiervoor is op bestelling een aansluitset en een thermostatisch mengventiel beschikbaar.

#### Aansluitschema Naverwarming Zonneboiler

- A. Toestel  
 B. Zonneboiler  
 C. Koud water  
 D. Inlaatcombinatie  
 E. T max 85°C  
 F. Warm water  
 G. Thermostatisch mengventiel 35° - 65°C (instellen op ca. 62,5°C)  
 H. Warm water gemengd  
 K. Koudwatersensor S4



### Opmerking

De koudwatersensor S4 dient op kroonsteen X4 9/10 van de branderautomaat te worden aangesloten.

In combinatie met een zonne-energiesysteem moet er na het toestel altijd een thermostatisch mengventiel geplaatst worden, ingesteld op ca. 62,5°C.

De ombouwset Naverwarmen Zonneboiler kan worden besteld bij Intergas (art.nr.: 090347)

Een thermostatisch mengventiel kan besteld worden bij Intergas (art.nr.: 842177).

#### 4.5.2 Toestel met warmtepompboiler

Indien de uitstroomtemperatuur van de warmtepompboiler lager is dan 55°C, zorgt de Kombi Kompakt HRE ervoor dat het tapwater uit de warmtepompboiler onder Hoog Rendement condities wordt naverwarmd.

##### Werkingsprincipe

De warmwateraansluiting van de warmtepompboiler is aangesloten op de mix ingang van het thermostatisch omschakelventiel (zie het principeschema). Indien de uitstroomtemperatuur van de boiler hoger is dan de ingestelde temperatuur van het omschakelventiel, zal uit de warmtepompboiler worden getapt. Doordat het omschakelventiel niet geheel afsluitend is, zal tevens een kleine hoeveelheid door de Kombi Kompakt HRE lopen (ongeveer 10% van de totale flow).

Zodra de uitstroomtemperatuur van de warmtepompboiler lager wordt dan de ingestelde temperatuur van het omschakelventiel zal de flow door de Kombi Kompakt HRE toenemen. Indien de flow groter wordt dan de tapwaterdrempel van de Kombi Kompakt HRE, zal de ketel in tapwaterbedrijf gaan.

Wanneer de uitstroomtemperatuur van de warmtepompboiler lager is geworden dan de ingestelde temperatuur van het omschakelventiel min 12K, gaat bijna de volledige tapflow door de Kombi Kompakt HRE. De kleine lekflow wordt nu uit de warmtepompboiler gehaald. Na het volledig omschakelen van het omschakelventiel wordt de tapflow begrensd door de Kombi Kompakt HRE.

##### Aansluitschema toestel met warmtepompboiler

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| A. Warmtepomp       | D. Koud water inlaat               |
| B. CV-ketel         | E. Uitstroomtemperatuur warmtepomp |
| C. Omschakelventiel | F. Uitstroomtemperatuur warm water |

##### Installatie

De combinatie dient aangesloten te worden volgens het installatieschema. Om een goede werking van de combinatie te kunnen garanderen, zijn de volgende punten belangrijk.

Thermostatisch omschakelventiel: Het toegepaste thermostatische omschakelventiel is een gemodificeerd ventiel welke aan de specifieke eisen, die aan de combinatie warmtepompboiler en Kombi Kompakt HRE worden gesteld, voldoet. Voor de juiste werking van de combinatie is het omschakelventiel voorzien van een vaste temperatuurstelling. Het thermostatisch omschakelventiel kan besteld worden bij Intergas (art. nr.:065127).


Tapwatervoordruk: Voor een doorstroomhoeveelheid van 20 liter per minuut zal de voordruk minimaal 2,3 bar moeten bedragen. De maximaal toegestane warmtapwater bedrijfsdruk voor de combinatie mag 6 bar bedragen. Hiervoor dient een inlaatcombinatie (6 bar) gemonteerd te worden.

Maximale doorstroomhoeveelheid: Indien de tapflow groter is dan 20 liter per minuut zal de Kombi Kompakt HRE in tapwaterbedrijf gaan, ongeacht de uitstroomtemperatuur van de warmtepompboiler.

Maximale temperatuurstelling warmtepompboiler: De temperatuur van de warmtepompboiler mag niet hoger dan 60°C worden ingesteld.

Positie thermostatisch omschakelventiel: Om te voorkomen dat het thermostatisch omschakelventiel teveel door de omgevingslucht wordt beïnvloed, dient deze zo dicht mogelijk op de warmwater aansluiting van de boiler en verticaal te worden geplaatst (maximale afstand 100mm). Hierdoor wordt voorkomen dat het toestel bij iedere tapvraag in bedrijf komt.

Beïnvloeding waterstromen: Om te voorkomen dat de flow door de Kombi Kompakt HRE tijdens het omschakelen van het ventiel wordt beïnvloed, dient de warmwater-uit leiding van de combinatie rechtdoor te lopen (zie installatieschema).



## 4.6 Elektrisch aansluiten



### VOORZICHTIG




Een wandcontactdoos met randaarde mag maximaal 1 meter van het toestel verwijderd zijn.

De wandcontactdoos moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Voor opstelling in vochtige ruimten is een vaste aansluiting verplicht middels een all-polige hoofdschakelaar met een minimale contactopening van 3 mm.


Indien het netsnoer is beschadigd of om een andere reden moet worden vervangen, moet het vervangende netsnoer bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger worden besteld. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant of diens vertegenwoordiger.

1. Neem bij werkzaamheden aan het elektrisch circuit de steker uit de wandcontactdoos.
2. Neem de schermplaat (A) (indien aanwezig) naar voren toe weg.
3. Draai de beide schroeven (1) achter het displayvenster van het toestel los.
4. Schuif de onderzijde van het frontpaneel (2) naar voren toe en neem deze vervolgens weg.
5. Trek de branderautomaat unit naar voren, de branderautomaat unit zal daarbij naar beneden kantelen.
6. Raadpleeg § 9.1 voor het maken van de aansluitingen.
7. Schuif nadat de gewenste aansluitingen zijn aangebracht de branderautomaat terug in het toestel en breng de schermplaat (indien aanwezig) weer aan.
8. Sluit na het maken van de gewenste aansluitingen het toestel aan op een wandcontactdoos met randaarde.



### 4.6.1 Elektrische aansluitingen

| Temperatuurregeling                                   | Connector X4 | Opmerkingen                    |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Kamerthermostaat aan/uit                              | 6 - 7        | -                              |
| Modulerende thermostaat met comfortfunctie in gebruik | 11 - 12      |                                |
| Buitentemperatuurvoeler                               | 8 - 9        | -                              |
| Vorstthermostaat                                      | 6 - 7        | Parallel over kamerthermostaat |



#### 4.6.2 Kamerthermostaat aan/uit

1. Sluit de kamerthermostaat aan (zie § 9.1).
2. Stel, indien nodig de terugkoppelweerstand van de kamerthermostaat in op 0,1 A .  
Meet bij twijfel de stroom en stel deze overeenkomstig in.  
De maximale weerstand van de thermostaatleiding en de kamerthermostaat bedraagt totaal 15 Ohm.

#### 4.6.3 Modulerende thermostaat, Open Therm

Het toestel is geschikt voor het aansluiten van een modulerende kamerthermostaat, volgens het OpenTherm communicatie protocol.

De belangrijkste functie van de modulerende kamerthermostaat is het berekenen van de aanvoertemperatuur bij een gewenste kamertemperatuur, om optimaal gebruik te maken van het moduleren. Bij elke warmtevraag wordt op het display van het toestel de gewenste aanvoer temperatuur aangegeven.

Sluit de modulerende thermostaat aan (zie § 9.1).


Indien men gebruik wil maken van de tapwater aan/uit schakel functie van de OpenTherm thermostaat dient de tapwatercomfort functie op eco of aan ingesteld te worden.

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de kamerthermostaat.

#### 4.6.4 Modulerende kamerthermostaat, draadloos

De HRE CV-ketel is geschikt om zonder zend-/ontvangstmodule draadloos te communiceren met de Honeywell kamerthermostaten T87RF1003 Round RF, DTS92 en CMS927. De CV-ketel en kamerthermostaat dienen aan elkaar te worden toegewezen:

- Houdt de reset  toets van het toestel circa 5 seconden ingedrukt om in het RF-kamerthermostaat menu te komen.
- Eén van de volgende codes zal op het display van het toestel worden weergegeven:
  1. **rF** en **L / -** : het display boven de  toets laat wisselend een **L** en een **-** zien  
**rode led** : knipperend  
De CV-ketel en de kamerthermostaat zijn niet gekoppeld. Een toestel in deze bedrijfstoestand, kan worden gekoppeld d.m.v. de methode van de desbetreffende kamerthermostaat.  
De methode van toewijzing is afhankelijk van het soort kamerthermostaat en wordt beschreven in de installatie- en bedieningsvoorschriften van de draadloze kamerthermostaat.
  2. **rF** en **L / 1** : het display boven de  toets laat wisselend een **L** en een **1** zien  
**rode led** : uit  
De CV-ketel is al gekoppeld aan een RF-kamerthermostaat. Om een nieuwe koppeling mogelijk te maken, zal de bestaande koppeling verwijderd moeten worden.  
Zie: *De toewijzing van een RF-kamerthermostaat aan de CV-ketel ongedaan maken.*



- Druk op de reset  toets om het RF-kamerthermostaat menu te verlaten of wacht 1 minuut.

#### De verbinding tussen het toestel en de RF-kamerthermostaat testen

1. Houdt de reset  toets van het toestel circa 5 seconden ingedrukt om in het RF-kamerthermostaat menu van de branderautomaat te komen.
2. Druk de service  toets **1x** in. Op het display boven de  toets wordt een **t** getoond.
3. Zet de kamerthermostaat in testmode (zie de installatie en bedieningsvoorschriften van de kamerthermostaat).
4. De **rode led** boven de reset  toets gaat knipperen indien de toewijzing correct is uitgevoerd.
5. Druk op de reset  toets van het toestel om het RF-kamerthermostaat menu van de branderautomaat te verlaten. De testmode wordt, 1 minuut nadat het laatste testbericht van de RF-kamerthermostaat is ontvangen, automatisch verlaten.

#### De toewijzing van een RF-kamerthermostaat aan de CV-ketel ongedaan maken

- Houdt de reset  toets van het toestel circa 5 seconden ingedrukt om in het RF-kamerthermostaat menu van de CV-ketel te komen.
- Druk de service  toets 2x in. Op het display boven de  toets wordt een **C** getoond.
- Druk nogmaals op de reset  toets van het toestel om de bestaande toewijzingen te verwijderen. Op het display van het toestel wordt weer **rF** getoond met een knipperende **L / -**. Indien gewenst kan opnieuw een RF-kamerthermostaat aan het toestel worden toegewezen.
- Druk op de reset  toets van het toestel om het RF-kamerthermostaat menu te verlaten of wacht 1 minuut.

#### 4.6.5 Buitentemperatuurvoeler

Het toestel is voorzien van een aansluiting voor een buitentemperatuurvoeler. De buitentemperatuurvoeler dient in combinatie met een aan/uit kamerthermostaat toegepast te worden.

In principe kan elke willekeurige aan/uit kamerthermostaat gecombineerd worden met een Intergas buitenvoeler.


Bij vraag van de kamerthermostaat levert de ketel warmte tot de maximaal ingestelde temperatuur in de ketel bereikt is. Deze maximaal ingestelde temperatuur wordt automatisch geregeld via de buitenvoeler, volgens de ingestelde stooklijn in de ketel.

Sluit de buitentemperatuurvoeler aan (zie § 10.1).

Voor de stooklijninstelling, zie Weersafhankelijke regeling (zie § 0).

#### 4.7 Gas aansluiten

1. Breng een gaskraan (A) aan tussen de gasleiding en het toestel.
2. Monteer de koppeling van de gaskraan bij voorkeur direct in de 1/2" aansluiting van de montagebeugel.
3. Plaats een gaszeef in de aansluiting voor het toestel als het gas vervuild kan zijn.
4. Sluit het toestel aan op de gasleiding.
5. Controleer de gasvoerende delen op lekkage op een druk van maximaal 50 mbar.
6. De gasleiding dient spanningsvrij te worden gemonteerd.



## 4.8 Rookgasafvoer en luchttoevoer

**i** Voor de installatie van het rookgasafvoer- en luchttoevoermateriaal wordt verwezen naar de ingesloten basishandleiding of neem contact op met de fabrikant van het betreffende rookgasafvoer- en luchttoevoermateriaal voor uitgebreide technische informatie en specifieke montagevoorschriften.

**!** Zorg ervoor dat de mofverbindingen van de rookgasafvoer en luchttoevoermaterialen goed afsluiten en niet kunnen losraken. Het niet goed bevestigen van de rookgasafvoer en de luchttoevoer kan tot gevaarlijke situaties leiden of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Controleer alle rookgas- en luchtvoerende delen op dichtheid.

- De leidingen voor verbrandingsgassen en luchttoevoer hebben een diameter van Ø80 mm.  
Neem voor andere diameters contact op met de fabrikant.
- Voor een concentrische aansluiting zijn diameters beschikbaar van Ø80x125 mm of Ø60x100mm.

### 4.8.1 Doortocht, materialen en isolatie

| Leiding               | Diameter | Materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luchttoevoer          | Ø80 mm   | Volgens de plaatselijke voorschriften van brandweer.<br>Spiralobuis, enkelwandig aluminium, verzinkt plaatstaal, roestvast staal of kunststof.<br>Eventueel geïsoleerd met 10 mm dampdicht isolatie materiaal of kunststof bij kans op condensatie aan de buitenzijde door een lage wandtemperatuur en een hoge ruimtetemperatuur met een hoge relatieve vochtigheid. |
| Verbrandingsgasafvoer | Ø80 mm   | Volgens tabel 4 van <b>NPR 3378-42:2001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.8.2 Toestel aansluiten





#### Tweepijps aansluiting

- Monteer de pijpen voor de luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer in de toevoer- en afvoer van het toestel. De ingebouwde afdichtringen zorgen voor een luchtdichte aansluiting.

#### Concentrische aansluiting

Met de concentrische adapterset kan de standaard tweepijps aansluiting gewijzigd worden in een concentrische aansluiting (Ø80/125 of Ø60/100).

- Sluit de open luchttoevoeraansluiting in het toestel af met de bij de set geleverde afsluitdop.
- Verwijder de rookgasafvoer adapter uit de bovenkant van het toestel door hem linksom te draaien.
- Verwijder de o-ring van de flens van de adapter en monteer hem om de flens van de concentrische adapter.
- Plaats de concentrische adapter in de bovenkant van het toestel en draai hem rechtsonder zodat de meetnippel recht naar voren staat.
- Monteer de concentrische pijp voor de luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer in de adapter. De ingebouwde afdichtringen zorgen voor een luchtdichte aansluiting.



## 4.9 Leidinglengten

Naarmate de weerstand van de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen toeneemt zal het vermogen van het toestel afnemen. De maximale toegestane vermogensafname bedraagt 5%.

De weerstand van de luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer is afhankelijk van de lengte, de diameter en alle componenten van het leidingsysteem. Per toestelcategorie is de totale toegestane leidinglengte aangegeven van de luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer.

Bij de opgave van de leidinglengte in meters, wordt uitgegaan van Ø80 mm.

### 4.9.1 Vervangende lengten

|           |         |     |
|-----------|---------|-----|
| Bocht 90° | R/D=1   | 2 m |
| Bocht 45° | R/D=1   | 1 m |
| Knie 90°  | R/D=0,5 | 4 m |
| Knie 45°  | R/D=0,5 | 2 m |

Bij grotere of kleinere leidingdiameters is de toelaatbare leidinglengte groter respectievelijk kleiner.

Bij kleinere diameters geldt:

Ø70: 0,59x de toegestane leidinglengte voor Ø80

Ø60: 0,32x de toegestane leidinglengte voor Ø80

Ø50: 0,15x de toegestane leidinglengte voor Ø80

Neem contact op met de fabrikant voor controle berekeningen ten behoeve van de weerstand van de luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding en de wandtemperatuur aan het eind van de verbrandingsgasafvoerleiding.

### 4.9.2 Rekenvoorbeeld



| Leiding       | Leidinglengten       | Leidinglengte totaal |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Rookgasafvoer | L1 + L2 + L3 + 2x2 m | 13 m                 |
| Luchttoevoer  | L4 + L5 + L6 + 2x2m  | 12 m                 |

#### Opmerkingen

De totale leidinglengte is:

Som van de rechte leidinglengten + som van de vervangende leidinglengten van bochten/kniën bedraagt samen 25 meter.

- Indien de toelaatbare lengte van luchttoevoerleiding en rookgasafvoerleiding samen 85 meter bedraagt (exclusief de lengte van de combidoorvoer of de dubbelpijpsdoorvoer) dan valt de berekening binnen de toegestane leidinglengte.



## 4.10 Uitmondung systemen

### Montage algemeen:

Voor alle uitmondungen geldt de onderstaande montage:

1. Schuif de verbrandingsgasafvoerleiding in de afvoer van het toestel.
2. Schuif de verbrandingsgasafvoerleidingen in elkaar.  
Vanaf het toestel moet iedere pijp in de voorgaande geschoven worden.
3. Monteer een niet verticale verbrandingsgasafvoerleiding op afschot naar het toestel (min. 5mm/m).

Voor alle luchttoevoerleidingen geldt de onderstaande montage:

1. Schuif de luchttoevoerleiding in de toevoer van het toestel.
2. Monteer een niet verticale luchttoevoerleiding op afschot naar buiten (min. 5mm/m).
3. Breng isolatie aan, indien noodzakelijk.

### Toe te passen materialen:

| Toestel-categorie | Materialen                         | Leverancier/Keuringseis       |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| C13               | Doorvoer                           | Intergas                      |
|                   | Overige onderdelen                 | Gastec QA of Intergas         |
| C33               | Doorvoer                           | Intergas                      |
|                   | Doorvoer bij de Prefab schoorsteen | Gastec QA, Intergas of derden |
|                   | Overige onderdelen                 |                               |
| C43               | Alle materialen                    | Gastec QA of Intergas         |
|                   | Bij het CLV systeem                | Gastec QA                     |
| C53               | Inlaatrooster                      | Intergas                      |
|                   | Overig onderdelen en afvoerkap     | Gastec QA of Intergas         |
| C63               | Alle materialen en doorvoer        | Gastec QA                     |
| C83               | Inlaatrooster                      | Intergas                      |
|                   | Hoofdkanaal                        | Gastec QA                     |
|                   | Overige onderdelen                 | Gastec QA of Intergas         |

### 4.10.1 Geveluitmondung dubbelpijpsdoorvoer horizontaal

Toestelcategorie: C13



#### VOORZICHTIG

Leidingen voor de verbinding van de luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer tussen het toestel en de dubbelpijpsdoorvoer, moeten een diameter hebben van Ø 80 mm.

- Intergas dubbelpijpsdoorvoer-horizontaal (art.nr.: 090127).  
Te verlengen, ten behoeve van een balkongalerij uitmondung, met één of twee standaardleidingen (Ø80 mm).



#### Toelaatbare leidinglengte

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding inclusief de lengte van de dubbelpijpsdoorvoer.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 60 m  |


#### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.



### Montage dubbelpijpsdoorvoer

1. Maak twee sparingen van Ø90 mm op de plaats van uitmonding.
2. Kort de dubbelpijpsdoorvoer in op de juiste lengte.
3. Schuif de toe- en afvoerpijp in de sparingen.
4. Dek de sparingen af met de muurafdekplaten.
5. Monteer de uitblaasroosters op de toe- en afvoerpijp.
6. Bevestig deze aan de pijpen.
7. Monteer de dubbelpijpsdoorvoer op waarbij de luchttoevoer op afschot naar buiten en de rookgasafvoer op afschot naar het toestel.





### Montage dubbelpijps verlengpijp(en) t.b.v. balkongalerij uitmonding

Als de vrije uitmonding wordt gehinderd door een dakoverstek, balkon, galerij of anders, moeten de luchttoevoerleiding en verbrandingsgasafvoerleiding verlengd worden tot minimaal de voorzijde van het overstekende deel.

Als de luchttoevoer niet verstoord kan worden door obstakels, zoals een console of scheidingsmuurtje en als de uitmonding zich niet aan de rand van een gebouw bevindt, hoeft de luchttoevoerleiding niet verlengd te worden.

1. Verleng de verbrandingsgasafvoerleiding, en eventueel ook de luchttoevoerleiding, van de dubbelpijpsdoorvoer met een standaard verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding op de juiste lengte volgens de aangegeven maten.
2. Schuif de verbrandingsgasafvoer- en eventueel ook de luchttoevoerleiding in de afvoer- en toevoerpijp van de dubbelpijpsdoorvoer.
3. Monteer de verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding op afschot naar het toestel.
4. Monteer de uitblaasroosters op beide leidingen.



#### 4.10.2 Gevel combidoorvoer horizontaal

Toestelcategorie: C13



##### VOORZICHTIG

Leidingen voor de verbinding van de luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer tussen het toestel en de dubbelpijpsdoorvoer, moeten een diameter hebben van Ø80 mm.

- Intergas combidoorvoer-horizontaal.  
Voor gevel- of dakuitmonding horizontaal.
- Intergas combidoorvoer-horizontaal.  
Voor verlenging van een balkon-/galerij uitmonding.

##### Toegestane leidinglengten

###### Tweepijps

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding samen, exclusief de lengte van de combidoorvoer.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 60 m  |

###### Concentrisch

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding exclusief de lengte van de combidoorvoer.

Bij toepassing Ø60/100 concentrisch rookgasafvoersysteem

|                           | C13  | C33  |
|---------------------------|------|------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 10 m | 11 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 10 m | 10 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 10 m | 10 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 10 m | 10 m |

Bij toepassing Ø80/125 concentrisch rookgasafvoersysteem




|                           | C13  | C33  |
|---------------------------|------|------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 29 m | 29 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 29 m | 29 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 29 m | 29 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 29m  | 29m  |

##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.

##### Montage combidoorvoer-horizontaal geveluitmonding


1. Maak op de plaats van uitmonding een sparing van Ø130 mm.
2. Kort de combidoorvoer in op de juiste lengte volgens de aangegeven maten.
3. Monteer het uitblaasrooster en bevestig dit aan de binnenpijp.
4. Schuif de combidoorvoer in de sparing en breng de rozetten aan om de sparing af te dekken.
5. Monteer de combidoorvoer op afschot naar het toestel.



### Montage combiverlengpijp t.b.v. balkon-/galerij uitmonding


Als de vrije uitmonding wordt gehinderd door een dakoverstek, balkon, galerij, of anders, moet de combidoorvoer verlengd worden tot tenminste de voorzijde van het overstekende deel.

1. Monteer de combiverlengpijp op de combidoorvoer.
2. Kort de combidoorvoer of de combiverlengpijp in op de juiste lengte volgens de aangegeven maten.
3. Monteer het uitblaasrooster en bevestig dit aan de binnenpijp.
4. Monteer de combidoorvoer en combiverlengpijp op afschot naar het toestel.



### Montage combidoorvoer-horizontaal dakuitmonding

1. De uitmonding kan op een willekeurige plaats in het dakvlak gemaakt worden.
2. Monteer een horizontale dakdoorvoerpan (D) (geschikt voor pijp Ø 120 mm) op de plaats van de uitmonding.
3. Monteer het uitblaasrooster op de combidoorvoer en bevestig dit aan de binnenpijp.
4. Schuif de combidoorvoer (C) van binnen naar buiten door de horizontale dakdoorvoerpan, volgens de aangegeven maten.
5. Monteer de combidoorvoer (C) op afschot naar het toestel.



#### 4.10.3 Dakuitmonding combidoorvoer-verticaal en dubbelpijpsdoorvoer-verticaal

Toestelcategorie: C33



##### VOORZICHTIG

Als de Intergas combidoorvoer-verticaal niet toegepast kan worden, moeten de luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer separaat worden uitgevoerd.

- Intergas combidoorvoer-verticaal.

##### Toegestane leidinglengte

##### Tweepijps

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding samen, exclusief de lengte van de combidoorvoer of de dubbelpijpsdoorvoer.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 60 m  |

##### Concentrisch

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding exclusief de lengte van de combidoorvoer.

Bij toepassing Ø60/100 concentrisch rookgasafvoersysteem

|                           | C13  | C33  |
|---------------------------|------|------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 10 m | 11 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 10 m | 10 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 10 m | 10 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 10 m | 10 m |

Bij toepassing Ø80/125 concentrisch rookgasafvoersysteem



|                           | C13  | C33  |
|---------------------------|------|------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 29 m | 29 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 29 m | 29 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 29 m | 29 m |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 29 m | 29 m |

##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen

##### Montage combidoorvoer-verticaal

1. Monteer een verticale doorvoerpan met schaal op de plaats van uitmonding op een schuin dak.  
Op een plat dak moet een plakplaat voor een pijp Ø126 mm aangebracht worden.
2. Demonteer het spruitstuk van de combidoorvoer.
3. Schuif de combidoorvoer van buiten naar binnen:  
Bij een schuin dak door de verticale doorvoerpan met schaal.  
Bij een plat dak door de plakplaat.
4. Monteer het spruitstuk van de combidoorvoer en borg deze met een plaatschroef of popnagel.



## Montage dubbelpijpsdoorvoer-verticaal



### VOORZICHTIG

De uitmondingen van verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer dienen in hetzelfde drukvlak gemaakt te worden.



De luchttoevoer uit het schuine dakvlak en de verbrandingsgasafvoer door middel van een bouwkundige schoorsteen is ook mogelijk, omgekeerd niet.

1. Monteer een standaard dubbelwandige verbrandingsgasafvoer (Ø80 mm) met *Giveg-afvoer* op een schuin dak op de plaats van de uitmonding.
  2. Monteer een standaard ventilatiedoorvoer (Ø80 mm) met kruiskap in een bijbehorende dakdoorvoerpan voor de luchttoevoer.
  3. Monteer, voor de verbrandingsgasafvoer, een standaard dubbelwandige verbrandingsgasafvoer (Ø80 mm) met een trekkende afvoerkap op de plaats van de uitmonding.
- Monteer bij een plat dak of een bouwkundige schoorsteen, ten behoeve van de luchttoevoer, een standaard ventilatie doorvoer (Ø80 mm) met kruiskap in een bijbehorende plakplaat.



### VOORZICHTIG

Twee uitmondingen moeten minimaal op 200 mm van elkaar staan.



#### 4.10.4 Dakuitmonding prefabschoorsteen

Toestelcategorie: C33

Als er in een schacht te weinig ruimte is, kan een dakuitmonding door een prefabschoorsteen noodzakelijk zijn.

De prefabschoorsteen dient voorzien te zijn van rookgasvoer en luchttoevoer openingen van tenminste 150cm<sup>2</sup> per aangesloten toestel en moet voldoen aan de aangegeven minimale maten. De leverancier moet de goede werking van de prefabschoorsteen, ten aanzien van windaanval, ijsvorming, inregenen, recirculatie enz. garanderen.



##### VOORZICHTIG

De verbinding van de luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer tussen het toestel en de prefabschoorsteen kan uitgevoerd worden in leidingen van Ø80 mm.

##### Toegestane leidinglengte bij Ø80 mm

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding:



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 105 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 90 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 65 m  |

##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.

##### Montage prefabschoorsteen

De uitmonding kan op een willekeurige plaats in het schuine of platte dakvlak gemaakt worden.



#### 4.10.5 Dakuitmondung en luchttoevoer vanuit de gevel

Toestelcategorie: C53



##### VOORZICHTIG

De luchttoevoer in de gevel moet voorzien worden van een Intergas inlaatrooster (A) (art.nr.: 926187).

Verbrandingsgasafvoer (B) door een prefabschoorsteen, of door een dubbelwandige dakdoorvoer Ø80 mm met trekkende afvoerkap.

De prefabschoorsteen dient voorzien te zijn van rookgasafvoer openingen van tenminste 150cm<sup>2</sup> per aangesloten toestel en moet aan de aangegeven minimale maten voldoen. De leverancier moet de goede werking van de prefabschoorsteen, ten aanzien van windaanval, ijsvorming, inregenen enz. garanderen.

##### Toegestane leidinglengte bij Ø80 mm

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding, inclusief de lengte van de doorvoer:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/48 A | 60 m  |

##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.



##### Montage luchttoevoer- horizontaal

De luchttoevoer (A) kan op een willekeurige plaats in de gevel gemaakt worden.

1. Maak op de plaats van de toevoer een sparing van Ø90 mm.
2. Kort de luchttoevoerleiding in op de gewenste lengte uit de muur.
3. Monteer het Intergas inlaatrooster en bevestig dit aan de pijp.
4. Schuif de luchttoevoerleiding in de sparing en dek de sparing af met een rozet, indien noodzakelijk.
5. Monteer de luchttoevoer, op de plaats van de geveldoorvoer, op afschot naar buiten, om inregenen te voorkomen.

##### Montage verbrandingsgasdoorvoer - verticaal

1. Monteer een doorvoerpan met schaal in een schuin dakvlak op de plaats van uitmondung.  
Monteer een plakplaat, geschikt voor een dubbelwandige verbrandingsgasdoorvoer Ø80 mm (diameter Ø96 mm) in een plat dak.
2. Schuif de dubbelwandige verbrandingsgasdoorvoer van buiten naar binnen door de dakdoorvoer.  
De uitmondung moet minimaal 500 mm boven het dakvlak uitmonden.



#### 4.10.6 Luchttoevoer vanuit de gevel en een dakuitmonding met gemeenschappelijk afvoersysteem op basis van onderdruk

Toestelcategorie: C83

Een luchttoevoer vanuit de gevel en een dakuitmonding met een gemeenschappelijk afvoersysteem is toegestaan.



##### BELANGRIJK

- De luchttoevoer in de gevel moet voorzien worden van een Intergas inlaatrooster (A) (art.nr.: 926187).
- Het gemeenschappelijk afvoersysteem moet voorzien worden van een trekkende afvoerkap (B).
- Als het gemeenschappelijk afvoersysteem in de buitenlucht wordt gesitueerd, moet de afvoerleiding dubbelwandig of geïsoleerd uitgevoerd worden.

##### Toegestane leidinglengte

Verbrandingsgasafvoerleiding tussen het toestel en het gemeenschappelijk afvoersysteem en luchttoevoerleiding tussen het toestel en het Intergas inlaatrooster samen:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |

De minimale diameters van het gemeenschappelijk afvoersysteem gebaseerd op onderdruk.

| Aantal toestellen | Diameter rookgasafvoer |             |             |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                   | HRE 24/18 A            | HRE 28/24 A | HRE 36/30 A |
| 2                 | 110                    | 130         | 130         |
| 3                 | 130                    | 150         | 150         |
| 4                 | 150                    | 180         | 180         |
| 5                 | 180                    | 200         | 200         |
| 6                 | 200                    | 220         | 220         |
| 7                 | 220                    | 230         | 230         |
| 8                 | 230                    | 250         | 250         |
| 9                 | 240                    | 270         | 270         |
| 10                | 260                    | 280         | 280         |
| 11                | 270                    | 290         | 290         |
| 12                | 280                    | 300         | 300         |



##### BELANGRIJK

Voor toepassing van HRE 36/48 A toestellen in combinatie met een C83 rookgasafvoersysteem verzoeken wij u contact op te nemen met Intergas Verwarming.

##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.


##### Gemeenschappelijke verbrandingsgasafvoer

De uitmonding van de verbrandingsgasafvoer kan op een willekeurige plaats in het schuine dakvlak gemaakt worden, mits de uitmonding in het dakvlak dezelfde oriëntatie heeft als de luchttoevoer in de gevel. Bij een platdak moet de uitmonding van de verbrandingsgasafvoer in het "vrije" uitmondingsgebied gemaakt worden.

Breng een condensafvoer aan.

##### Opmerking

Het gemeenschappelijk afvoersysteem is in combinatie met het toestel gekeurd.



#### 4.10.7 Luchttoevoer vanuit de gevel en een dakuitmonding met gemeenschappelijk afvoersysteem op basis van overdruk

Toestelcategorie: C83

Een luchttoevoer vanuit de gevel en een dakuitmonding met een gemeenschappelijk afvoersysteem is toegestaan.



##### BELANGRIJK

- De luchttoevoer in de gevel moet voorzien worden van een Intergas inlaatrooster (A) (art.nr.: 926187).
- Het gemeenschappelijk afvoersysteem moet voorzien worden van een trekkende afvoerkap (B).
- Als het gemeenschappelijk afvoersysteem in de buitenlucht wordt gesitueerd, moet de afvoerleiding dubbelwandig of geïsoleerd uitgevoerd worden.

##### Toegestane leidinglengte

Verbrandingsgasafvoerleiding tussen het toestel en het gemeenschappelijk afvoersysteem en luchttoevoerleiding tussen het toestel en het Intergas inlaatrooster samen:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |

De minimale diameters van het gemeenschappelijk afvoersysteem gebaseerd op overdruk.

| Aantal toestellen | Diameter rookgasafvoer |             |             |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                   | HRE 24/18 A            | HRE 28/24 A | HRE 36/30 A |
| 2                 | 90                     | 90          | 100         |
| 3                 | 100                    | 100         | 110         |
| 4                 | 110                    | 110         | 130         |
| 5                 | 110                    | 130         | 130         |
| 6                 | 130                    | 130         | 150         |
| 7                 | 130                    | 130         | 160         |
| 8                 | 150                    | 150         | 160         |
| 9                 | 150                    | 150         | 160         |
| 10                | 150                    | 160         | 170         |
| 11                | 150                    | 160         | 170         |
| 12                | 165                    | 160         | 170         |
| 13                | 165                    | 180         | 200         |
| 14                | 165                    | 180         | 200         |
| 15                | 165                    | 180         | 200         |
| 16                | 165                    | 180         | 200         |
| 17                | 165                    | 200         | 210         |
| 18                | 180                    | 200         | 210         |
| 19                | 180                    | 200         | 210         |
| 20                | 180                    | 200         | 210         |

##### Opmerking

Het gemeenschappelijk afvoersysteem op basis van overdruk is in combinatie met het toestel gekeurd. Bij toepassing van een gemeenschappelijk rookgasafvoersysteem op basis van overdruk dient het toestel te worden voorzien van **terugslagklep rookgassen**. Deze kan op bestelling worden geleverd.


##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.

##### Gemeenschappelijke verbrandingsgasafvoer

De uitmonding van de verbrandingsgasafvoer kan op een willekeurige plaats in het schuine dakvlak gemaakt worden, mits de uitmonding in het dakvlak dezelfde oriëntatie heeft als de luchttoevoer in de gevel. Bij een platdak moet de uitmonding van de verbrandingsgasafvoer in het "vrije" uitmondingsgebied gemaakt worden.

Breng een condensafvoer aan.



##### BELANGRIJK

Voor toepassing van HRE 36/48 A toestellen in combinatie met een C83 rookgasafvoersysteem verzoeken wij u contact opnemen met Intergas Verwarming.

#### 4.10.8 Dakuitmondung CLV-systeem op basis van onderdruk

Toestelcategorie : C43



##### BELANGRIJK

- Een dakuitmondung door een Combinatie Luchttoevoer-Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV-systeem) is toegestaan.
- Voor de gemeenschappelijke verbrandingsgas-afvoerkap en luchttoevoerkap is een verklaring van geen bezwaar of een Gaskeur van het Gastec-Gasinstituut nodig.
- De doortocht van de drukvereffeningsopening aan de onderzijde van het gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoer-systeem is gelijk aan  $0.44 \cdot \text{het rookgasafvoer- oppervlak}$ .

De gemeenschappelijke luchttoevoer en de gemeenschappelijke afvoer van de verbrandingsgassen mogen concentrisch of afzonderlijk uitgevoerd worden.

##### Toegestane leidinglengte

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding tussen toestel en CLV-systeem.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |

##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.

De minimale diameters van het gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem gebaseerd op het aanvullingsblad 2001-02 keuringseisen nr. 138 van Gastec.


| Aantal toestellen | HRE 24/18 A en HRE 28/24 A |     |          |     | HRE 36/30 A  |     |          |     |
|-------------------|----------------------------|-----|----------|-----|--------------|-----|----------|-----|
|                   | Concentrisch               |     | Parallel |     | Concentrisch |     | Parallel |     |
|                   | RGA                        | LTV | RGA      | LTV | RGA          | LTV | RGA      | LTV |
| 2                 | 135                        | 253 | 135      | 214 | 155          | 291 | 155      | 246 |
| 3                 | 157                        | 295 | 157      | 249 | 166          | 311 | 166      | 263 |
| 4                 | 166                        | 311 | 166      | 263 | 176          | 330 | 176      | 279 |
| 5                 | 175                        | 328 | 175      | 278 | 186          | 349 | 186      | 295 |
| 6                 | 184                        | 345 | 184      | 292 | 196          | 367 | 196      | 311 |
| 7                 | 193                        | 362 | 193      | 306 | 206          | 386 | 206      | 326 |
| 8                 | 201                        | 376 | 201      | 318 | 216          | 404 | 216      | 342 |
| 9                 | 210                        | 393 | 210      | 332 | 226          | 423 | 226      | 358 |
| 10                | 219                        | 410 | 219      | 347 | 236          | 442 | 236      | 374 |
| 11                | 228                        | 427 | 228      | 361 | 247          | 463 | 247      | 391 |
| 12                | 237                        | 444 | 237      | 375 | 257          | 482 | 257      | 407 |
| 13                | 246                        | 461 | 246      | 389 | 267          | 500 | 267      | 423 |
| 14                | 255                        | 478 | 255      | 404 | 277          | 519 | 277      | 439 |
| 15                | 264                        | 494 | 264      | 418 | 287          | 538 | 287      | 454 |
| 16                | 272                        | 509 | 272      | 431 | 297          | 556 | 297      | 470 |
| 17                | 281                        | 526 | 281      | 445 | 307          | 575 | 307      | 486 |
| 18                | 290                        | 543 | 290      | 459 | 317          | 594 | 317      | 502 |
| 19                | 299                        | 560 | 299      | 473 | 328          | 614 | 328      | 519 |
| 20                | 308                        | 577 | 308      | 488 | 338          | 633 | 338      | 535 |

RGA = Rookgasafvoer, LTV = Luchttoevoer



##### BELANGRIJK

Voor toepassing van HRE 36/48 A toestellen in combinatie met een C43 rookgasafvoersysteem verzoeken wij u contact op te nemen met Intergas Verwarming.



#### 4.10.9 Dakuitmonding CLV-systeem op basis van overdruk

Toestelcategorie : C43



##### BELANGRIJK

- Een dakuitmonding door een Combinatie Luchttoevoer-Verbrandingsgasafvoersysteem (CLV-systeem) is toegestaan.
- Voor de gemeenschappelijke verbrandingsgas-afvoerkap en luchttoevoerkap is een verklaring van geen bezwaar of een Gaskeur van het Gastec-Gasinstituut nodig.
- Er dient geen drukvereffeningsopening aan de onderzijde van het gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem aanwezig te zijn

De gemeenschappelijke luchttoevoer en de gemeenschappelijke afvoer van de verbrandingsgassen mogen concentrisch of afzonderlijk uitgevoerd worden.

##### Toegestane leidingslengte

Luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoerleiding tussen toestel en CLV-systeem.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 100 m |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 85 m  |
| Kombi Kompakt HRE 36/30 A | 80 m  |


##### Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerleiding

Voor de montage, zie § 4.10 Montage algemeen.

##### Opmerking

Het CLV-systeem op basis van overdruk is in combinatie met het toestel gekeurd. Bij toepassing van een CLV-systeem op basis van overdruk dient het toestel te worden voorzien van **terugslagklep rookgassen**. Deze kan op bestelling worden geleverd.

De minimale diameters van het gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem gebaseerd op overdruk.



| Aantal<br>toestellen | HRE 24/18 A  |     |          |     | HRE 28/24 A  |     |          |     | HRE 36/30 A  |     |          |     |
|----------------------|--------------|-----|----------|-----|--------------|-----|----------|-----|--------------|-----|----------|-----|
|                      | Concentrisch |     | Parallel |     | Concentrisch |     | Parallel |     | Concentrisch |     | Parallel |     |
|                      | RGA          | LTV | RGA      | LTV | RGA          | LTV | RGA      | LTV | RGA          | LTV | RGA      | LTV |
| 2                    | 90           | 130 | 90       | 90  | 90           | 130 | 90       | 90  | 100          | 150 | 100      | 100 |
| 3                    | 100          | 150 | 100      | 100 | 100          | 150 | 100      | 100 | 110          | 160 | 110      | 110 |
| 4                    | 110          | 160 | 110      | 110 | 130          | 200 | 110      | 110 | 130          | 200 | 130      | 130 |
| 5                    | 130          | 200 | 130      | 130 | 130          | 200 | 130      | 130 | 130          | 200 | 130      | 130 |
| 6                    | 130          | 200 | 130      | 130 | 130          | 200 | 130      | 130 | 150          | 230 | 150      | 150 |
| 7                    | 130          | 200 | 150      | 150 | 150          | 230 | 150      | 150 | 165          | 260 | 170      | 170 |
| 8                    | 150          | 230 | 150      | 150 | 150          | 230 | 150      | 150 | 165          | 260 | 170      | 170 |
| 9                    | 150          | 230 | 150      | 150 | 165          | 260 | 150      | 150 | 165          | 260 | 170      | 170 |
| 10                   | 150          | 230 | 160      | 160 | 165          | 260 | 170      | 170 | 180          | 275 | 180      | 180 |
| 11                   | 165          | 260 | 160      | 160 | 165          | 260 | 170      | 170 | 180          | 275 | 180      | 180 |
| 12                   | 165          | 260 | 170      | 170 | 180          | 275 | 170      | 170 | 180          | 275 | 180      | 180 |
| 13                   | 165          | 260 | 170      | 170 | 200          | 330 | 190      | 190 | 200          | 330 | 210      | 210 |
| 14                   | 165          | 260 | 170      | 170 | 200          | 330 | 190      | 190 | 200          | 330 | 210      | 210 |
| 15                   | 180          | 275 | 180      | 180 | 200          | 330 | 200      | 200 | 200          | 330 | 210      | 210 |
| 16                   | 180          | 275 | 180      | 180 | 200          | 330 | 200      | 200 | 200          | 330 | 210      | 210 |
| 17                   | 180          | 275 | 200      | 200 | 210          | 345 | 210      | 210 | 220          | 360 | 230      | 230 |
| 18                   | 200          | 330 | 200      | 200 | 210          | 345 | 210      | 210 | 220          | 360 | 230      | 230 |
| 19                   | 200          | 330 | 200      | 200 | 210          | 345 | 210      | 210 | 220          | 360 | 230      | 230 |
| 20                   | 200          | 330 | 200      | 200 | 210          | 345 | 210      | 210 | 220          | 360 | 230      | 230 |

RGA = Rookgasafvoer, LTV = Luchttoevoer



##### BELANGRIJK

Voor toepassing van HRE 36/48 A toestellen in combinatie met een C43 rookgasafvoersysteem verzoeken wij u contact op te nemen met Intergas Verwarming.

## 5 IN BEDRIJF STELLEN VAN HET TOESTEL EN DE INSTALLATIE

### 5.1 Vullen en ontluchten van toestel en installatie

#### 5.1.1 CV-systeem

1. Steek de steker van het toestel in een wandcontactdoos.  
Het toestel kan een zelfcontrole uitvoeren:  (op service display).  
Daarna komt het toestel in de uit stand:  (op service display) en de CV-druk wordt getoond op het temperatuur  display.



Bij een CV-druk lager dan 0,5 bar wordt de CV-druk knipperend op het display weergegeven.  
In de uit stand wordt de CV-druk weergegeven.

2. Sluit de vulslang aan op de vul-/aftapkraan en vul de installatie met schoon drinkwater, tot een druk liggend tussen 1 en 2 bar bij een koude installatie (af te lezen op het temperatuur  display).
3. Ontlucht het toestel met de handontluchter (A).  
Eventueel kan er een automatische ontluchter op het toestel gemonteerd worden in plaats van de handontluchter.
4. Ontlucht de installatie met de handontluchters op de radiatoren.
5. Vul de CV installatie bij als de druk door het ontluchten te ver is gedaald.
6. Controleer alle koppelingen op lekkage.
7. Controleer of de sifon gevuld is met water.




#### WAARSCHUWING

Indien de sifon niet gevuld is met water kunnen verbrandingsgassen in de opstellingsruimte vrijkomen.



#### WAARSCHUWING

Als een toevoegmiddel aan het CV-water wordt toegevoegd, moet dit geschikt zijn voor de in het toestel toegepaste materialen zoals koper, messing, roestvast staal, staal, kunststof en rubber. Het toevoegmiddel dient bij voorkeur voorzien te zijn van een KIWA –ATA- Atest keurmerk.




#### 5.1.2 Warmwatervoorziening


1. Open de hoofdkraan om het warmwatergedeelte op druk te brengen.
2. Ontlucht de wisselaar en het leidingsysteem door een warmwaterkraan te openen.  
Laat de kraan open staan tot alle lucht uit het systeem is verdwenen.
3. Controleer alle koppelingen op lekkage.

#### 5.1.3 Gastoevoer

1. Ontlucht de gasleiding met de voordrukmeetnippel (D) op het gasblok.
2. Controleer alle koppelingen op lekkage.
3. Controleer de voordruk en de offset druk (zie § 6.7).



## 5.2 In bedrijf stellen van het toestel



### Uitlezing

- 1 Aan/uit
- 2 CV bedrijf of instellen maximale CV temperatuur
- 3 Tap bedrijf of instellen tap temperatuur
- 4 Gewenste temperatuur CV of tapwater in °C / druk CV water in bar / storingscode
- 5 Tap comfort functie eco
- 6 Tap comfort functie aan
- 7 Bedrijfscode
- 8 Bij storing knipperen

### Bediening

- A Aan/uit toets
- B Tap/cv toets, voor instellen gewenste temperatuur
- C - toets
- D + toets
- E Tap comfort functie uit / eco / aan
- F Service toets / actuele temperatuur tijdens warmte vraag
- G Reset toets

Nadat de voorgaande handelingen zijn uitgevoerd, mag het toestel in bedrijf gesteld worden.

1. Druk op de **A** knop, om het toestel in bedrijf te stellen.  
De warmtewisselaar wordt opgewarmd en op het service display verschijnen **3**, **4** en **7** (Afhankelijk status externe spaarschakelaar en/of OpenTherm regeling).
2. Stel de pompstand in afhankelijk van het ingestelde maximaal vermogen en de waterzijdige weerstand van de installatie. Voor de opvoerhoogte van de pomp en het drukverlies van het toestel (zie § 6.4).
3. Stel de kamerthermostaat hoger in dan de kamertemperatuur. Het toestel gaat nu op CV bedrijf: **5** op het service display.
4. Stook de installatie op.
5. Controleer het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour van het toestel en de radiatoren.  
Dit moet ongeveer 20°C bedragen. Stel hiervoor het maximaal vermogen in op het service paneel (zie § 7.3). Stel eventueel de pompstand en/of radiatorafsluiters in. De standaard instelling van de pomp is stand 3. De minimale doorstroom hoeveelheid bedraagt:  
155 l/h bij een ingesteld vermogen van 5,4 kW  
510 l/h bij een ingesteld vermogen van 17,8 kW  
750 l/h bij een ingesteld vermogen van 26,2 kW  
1150 l/h bij een ingesteld vermogen van 40,9 kW
6. Schakel het toestel uit.
7. Ontlucht het toestel en de installatie na het afkoelen (zo nodig bijvullen).
8. Controleer de verwarming en de warmwatervoorziening op de goede werking.
9. Instrueer de gebruiker over het vullen, ontluchten en de werking van de verwarming en de warmwatervoorziening.

### Opmerkingen

- Het toestel is voorzien van een elektronische branderautomaat die de brander ontsteekt en de vlam continue bewaakt, bij iedere warmtevraag van de verwarming of van de warmwatervoorziening.
- De circulatiepomp gaat bij iedere warmtevraag voor de verwarming draaien. De pomp heeft een nadraaitijd van 1 minuut. De nadraaitijd kan eventueel gewijzigd worden (zie § 7.3).
- De pomp draait automatisch 1 maal per 24 uur gedurende 10 seconden om vastzitten te voorkomen. De automatische inschakeling van de pomp vindt plaats 24 uur na de laatste warmtevraag. Om het tijdstip te wijzigen dient de kamerthermostaat op het gewenste tijdstip kortstondig hoger gezet te worden.
- Voor de warmwatervoorziening draait de pomp niet.

## 5.3 Buiten bedrijf stellen van het toestel



### VOORZICHTIG

Tap het toestel en de installatie af, als de netspanning is onderbroken en er kans is op bevriezing.

1. Neem de steker uit de wandcontactdoos.
2. Tap het toestel af met de vul-/aftapkraan.
3. Tap de installatie af op het laagste punt.
4. Sluit de hoofdkraan voor de watertoevoer van het warmwatergedeelte.
5. Tap het toestel af door de tapwater koppelingen onder het toestel los te nemen.
6. Ledig de sifon.

### 5.3.1 Vorstbeveiliging

- Om bevriezing van de condensafvoer leiding te voorkomen, moet het toestel in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden.
- Om bevriezing van het toestel te voorkomen is het toestel voorzien van een vorstbeveiliging. Als de temperatuur van de warmtewisselaar te laag wordt, schakelt de ketel in, tot de warmtewisselaar is opgewarmd. Als de mogelijkheid bestaat dat de installatie (of een deel daar van) kan bevriezen, moet er op de koudste plaats een (externe) vorstthermostaat op de retourleiding aangebracht worden. Deze moet volgens het bedradingschema aangesloten worden (zie § 9.1).

#### Opmerking

Indien een (externe) vorstthermostaat in de installatie is aangebracht en op het toestel aangesloten, is deze niet actief als het toestel op het bedieningspaneel is uitgeschakeld (  op service  display).

## 6 INSTELLING EN AFREGELING

Het functioneren van het toestel is te beïnvloeden door de (parameter)instellingen in de branderautomaat. Een deel hiervan is direct via het bedieningspaneel in te stellen, een ander deel kan alleen m.b.v. de installateurscode worden aangepast.

### 6.1 Direct via bedieningspaneel

De volgende functies kunnen direct bediend worden.

#### Toestel aan/uit

M.b.v. de  toets wordt het toestel in werking gezet.

Wanneer het toestel in werking is zal de groene LED boven de  toets branden.

Wanneer het toestel uit is brandt er één balkje op de service display (  ) om aan te geven dat er voedingsspanning aanwezig is. Tevens geeft in deze bedrijfstoestand de temperatuurdisplay de druk in de CV installatie (in bar) aan.

#### Tapcomfort

De tapcomfortfunctie kan met de tapcomfort  toets bediend worden en kent de volgende instellingen:

- **Aan:** (  LED aan ) De tapcomfortfunctie van het toestel is continue ingeschakeld. De warmtewisselaar wordt continue warm gehouden. Het toestel levert altijd direct warm water.
- **Eco:** (  LED aan ) De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar gedurende de nacht, of bij lange afwezigheid, niet op temperatuur worden gehouden.  
Indien gewenst kan het in- en uitschakelen van de tapcomfortfunctie via de Open Therm kamerthermostaat bij deze instelling worden ondersteund. Hiervoor dient parameter o. (eco dagen) op 0 worden ingesteld. Zie ook § 6.2, parameters.
- **Uit:** ( Beide LED's uit. ) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de levering van warm tapwater even op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan warm tapwater of aan de directe levering hiervan dan kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld worden.

#### Resetten

Controleer aan de hand van de storingscodes onder § 7.1 de aard van de storing en los zo mogelijk de oorzaak van de storing op alvorens het toestel te resetten.

Wanneer een vergrendelende storing wordt aangegeven d.m.v. knipperende LED boven de  toets en een cijfer op de  display kan door het indrukken van de reset  toets het toestel opnieuw gestart worden.

#### Instellingen van de diverse functies wijzigen:

Door de  toets 2 seconden ingedrukt te houden komt u in het gebruikers instellingen menu (LED bij  en het cijferdisplay gaan knipperen). Door herhaald op de  toets gaat telkens een andere functie LED knipperen. Wanneer de LED knippert kan de desbetreffend functie met de  en  toets ingesteld worden. De ingestelde waarde wordt op het  display getoond.

Met de aan/uit  toets wordt het instel menu afgesloten en worden de wijzigingen niet opgeslagen.

Met de reset  toets wordt het instel menu afgesloten en worden de wijzigingen opgeslagen.

Wanneer gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het instelmenu automatisch afgesloten en worden de wijzigingen opgeslagen.

#### Maximum CV aanvoertemperatuur

Druk op de  toets tot de LED bij  gaat knipperen.

Stel met de  en  toets de temperatuur in tussen 30°C en 90°C (standaard instelling 80°C).

#### Tapwater temperatuur

Druk op de  toets tot de LED bij  gaat knipperen.

Stel met de  en  toets de temperatuur in tussen 40°C en 65°C (standaard instelling 60°C).

## 6.2 Parameter instellingen via de servicecode

De parameters van de branderautomaat zijn in de fabriek ingesteld volgens onderstaande tabel.

Deze parameters kunnen alleen met de servicecode gewijzigd worden. Ga als volgt te werk om het programmeergeheugen te activeren:

1. Druk gelijktijdig op de  en  toets, tot een  verschijnt op het servicedisplay en een  op het temperatuurdisplay.
2. Stel met de  toets  (servicecode) in op het temperatuurdisplay.
3. Stel met de  toets de in te stellen parameter in op het servicedisplay.
4. Stel met de  en  toets de parameter in op de gewenste waarde (zichtbaar) op het temperatuurdisplay.
5. Druk, nadat alle gewenste veranderingen zijn ingegeven, de  toets in totdat  op het servicedisplay verschijnt.

De branderautomaat is nu opnieuw geprogrammeerd.

### Opmerking

Door de  toets in te drukken gaat men uit het menu zonder de parameterwijzigingen op te slaan.

### Voorbeeld: Wijzigen van Kombi Kompakt HRE naar Kompakt Tap (alleen warmwater)

1. Druk gelijktijdig op de  en  toets.
2. Ga met de  toets naar .
3. Druk 1 x op de  toets. Op het display verschijnt 0 en 1.
4. Wijzig met de  toets de 0 in 2.
5. Druk op de  toets in totdat  verschijnt.
6. De wijziging is doorgevoerd. Het toestel zal alleen reageren op een warmwater vraag.

| Parameter | Instelling                                                | Kombi Kompakt HRE |         |         |         | Beschrijving                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           | 24/18 A           | 28/24 A | 36/30 A | 36/48 A |                                                                                                                                                        |
| 0         | Servicecode [15]                                          | -                 | -       | -       | -       | Toegang tot installateurinstellingen, de servicecode moet ingegeven worden (=15)                                                                       |
| 1         | Installatietype                                           | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0= Kombi Kompakt HR<br>1= Kompakt Solo HR + boiler<br>2= Kompakt Tap HR<br>3= Kompakt Solo HR                                                          |
| 2         | CV-pomp continue                                          | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0= alleen pomp nadraaien<br>1= pomp continue actief<br>2= pomp continue actief met externe MIT schakelaar<br>3= pomp continue met ext. spaarschakelaar |
| 3         | Ingesteld maximaal CV-vermogen                            | 70                | 70      | 70      | 99      | Instelbereik ingestelde waarde parameter c tot 85%                                                                                                     |
| 3.        | Maximum capaciteit modulerende pomp                       | 80                | 80      | 80      | 80      | Instelbereik ingestelde waarde parameter c. tot 100%                                                                                                   |
| 4         | Ingesteld maximaal WW-vermogen                            | 99                | 99      | 99      | 75      | Instelbereik ingestelde waarde parameter d tot 100% (=99 + 1x+)                                                                                        |
| 5         | Min. aanvoertemperatuur van de stooklijn                  | 25                | 25      | 25      | 25      | Instelbereik 10°C tot ingestelde waarde parameter 5                                                                                                    |
| 5.        | Max. instelwaarde aanvoertemperatuur via bedieningspaneel | 90                | 90      | 90      | 90      | Instelbereik 30°C tot 90°C                                                                                                                             |
| 6         | Min. buitentemperatuur van de stooklijn                   | -7                | -7      | -7      | -7      | Instelbereik -9 tot 10°C                                                                                                                               |
| 7         | Max. buitentemperatuur van de stooklijn                   | 25                | 25      | 25      | 25      | Instelbereik 15°C tot 30°C                                                                                                                             |
| 8         | CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf                         | 1                 | 1       | 1       | 1       | Instelbereik 0 tot en met 15 minuten                                                                                                                   |
| 9         | CV-pomp nadraaitijd na boiler-bedrijf                     | 1                 | 1       | 1       | 1       | Instelbereik 0 tot en met 15 minuten (n.v.t. voor Kombi toestel)                                                                                       |
| A         | Stand driewegklep of afsluiter MIT                        | 0                 | 0       | 0       | 0       | 0= tijdens CV-bedrijf bekrachtigd<br>1= tijdens WW-bedrijf bekrachtigd<br>2= driewegklep in stand CV indien toestel niet in rust<br>3= zone-regeling   |
| b         | Booster                                                   | 1                 | 1       | 0       | 0       | 0=uit<br>1=aan                                                                                                                                         |
| C         | Stappenmodulatie                                          | 1                 | 1       | 1       | 1       | 0= stappenmodulatie tijdens CV-bedrijf uit<br>1= stappenmodulatie tijdens CV-bedrijf aan                                                               |
| c         | Minimaal toerental CV                                     | 30                | 30      | 30      | 20      | Instelbereik 20 – 50% (40%=propaan)                                                                                                                    |
| c.        | Minimum capaciteit modulerende pomp                       | 40                | 40      | 40      | 40      | Instelbereik : 0, 15 tot ingestelde waarde parameter 3.<br>N.B. 0 = Niet toepasbaar voor toestellen met PWM gestuurde modulerende pomp                 |
| d         | Minimaal toerental WW                                     | 25                | 25      | 25      | 20      | Instelbereik 20 – 50% (40%=propaan)                                                                                                                    |

|    |                                                              |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E  | Min. aanvoertemperatuur bij OT (OpenTherm) of RF thermostaat | 40 | 40 | 40 | 40 | Instelbereik 10 – 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E. | Reactie OT en RF kamerthermostaat                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 0= warmtevraag niet beantwoorden indien gevraagde temperatuur lager is dan ingestelde waarde par. E<br>1= warmtevraag beantwoorden met minimale aanvoertemperatuur begrensd op ingestelde waarde par. E<br>2= warmtevraag beantwoorden met maximaal ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie) |
| F  | Starttoerental CV                                            | 70 | 60 | 50 | 50 | Instelbereik 50 – 99% van het ingestelde maximum toerental (propan=50%)                                                                                                                                                                                                                             |
| F. | Starttoerental WW                                            | 70 | 60 | 50 | 50 | Instelbereik 50 – 99% van het ingestelde maximum toerental (propan=50%)                                                                                                                                                                                                                             |
| h  | Max. toerental ventilator (* 100 rpm)                        | 45 | 46 | 46 | 65 | Instelbereik 40 – 50 (HRE 24/18, 28/24 en 36/30) of 60 – 70 (HRE 36/48).<br>M.b.v. deze parameter kan het maximum toerental ingesteld worden. Nominale waarde door fabriek ingesteld (± 200 rpm)                                                                                                    |
| n  | Regeltemperatuur tijdens boiler-bedrijf (Ta)                 | 85 | 85 | 85 | 85 | Instelbereik 60°C - 90°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n. | Warmhoudtemperatuur bij Comfort/Eco                          | 0  | 0  | 0  | 0  | Instelbereik : 0 of 40°C – 60°C<br>0 = warmhoudtemperatuur is gelijk aan tapwatertemperatuur                                                                                                                                                                                                        |
| O. | Wachttijd CV-vraag beantwoording                             | 0  | 0  | 0  | 0  | Instelbereik 0 – 15 minuten                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o  | Wachttijd CV-bedrijf na WW-bedrijf                           | 0  | 0  | 0  | 0  | Instelbereik 0 – 15 minuten                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o. | Aantal Ecodagen                                              | 3  | 3  | 3  | 3  | Instelbereik 1 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P  | Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf                            | 5  | 5  | 5  | 5  | Minimale uitschakeltijd op CV-bedrijf<br>Instelbaar 0 - 15 minuten                                                                                                                                                                                                                                  |
| P. | Referentiewaarde tapwater                                    | 24 | 30 | 36 | 36 | 0= HRE (in combinatie met stromingsschakelaar)<br>24 = HRE 24 A (in combinatie met stromingssensor)<br>30 = HRE 30 A (in combinatie met stromingssensor)<br>36 = HRE 36 A (in combinatie met stromingssensor)                                                                                       |

## 6.3 Instellen maximaal CV-vermogen

Het maximaal CV-vermogen wordt in de fabriek ingesteld op 70%. Als er voor de CV-installatie meer of minder vermogen nodig is, kan het maximaal CV-vermogen gewijzigd worden door het toerental van de ventilator te wijzigen. Zie tabel: Instelling CV-vermogen.

Deze tabel geeft de relatie weer tussen het toerental van de ventilator en het toestelvermogen.

| Gewenst CV-vermogen in kW (ca.) |         |         |         | Instelling op service display<br>(in % maximaal toerental) |
|---------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------|
| Kombi Kompakt HRE               |         |         |         |                                                            |
| 24/18 A                         | 28/24 A | 36/30 A | 36/48 A |                                                            |
| -                               | -       | -       | 40,9    | 99                                                         |
| 17,8                            | 22,6    | 26,2    | 34,8    | ± 83                                                       |
| 14,8                            | 19,1    | 22,0    | 28,5    | 70                                                         |
| 12,7                            | 16,4    | 19,0    | 24,5    | 60                                                         |
| 10,6                            | 13,7    | 15,9    | 20,5    | 50                                                         |
| 8,3                             | 11,0    | 12,7    | 16,4    | 40                                                         |
| 6,4                             | 8,3     | 9,6     | 12,3    | 30                                                         |
| 5,4                             | 6,9     | 7,0     | 10,2    | 25                                                         |
| -                               | -       | -       | 7,8     | 20                                                         |

Let op:

Het vermogen tijdens het branden wordt langzaam verhoogd en wordt verlaagd zodra de ingestelde aanvoertemperatuur wordt bereikt (modulatie op Ta).

## 6.4 Instellen pompstand

De schakelaar voor het instellen van de pompstand bevindt zich op het aansluitkastje van de CV pomp (Fabrieksinstelling stand III).


1. Stel de pompstand in afhankelijk van het ingestelde maximaal vermogen en de waterzijdige weerstand van de installatie. Zie diagram: Drukverlies toestel en opvoerhoogte pomp, standen I, II en III. De standaard instelling van de pomp is stand III.
2. Controleer het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour van het toestel: deze moet ongeveer 20°C bedragen.
- 3.

| De minimale doorstroom hoeveelheid | Ingesteld vermogen |
|------------------------------------|--------------------|
| 155 l/h                            | 5,4 kW             |
| 240 l/h                            | 8,5 kW             |
| 510 l/h                            | 17,8 kW            |
| 750 l/h                            | 26,2 kW            |
| 1150 l/h                           | 40,9 kW            |

## Drukverlies grafiek toestel CV-zijdig

- A. Kombi Kompakt HRE 24/18 A
- B. Kombi Kompakt HRE 28/24 A
- C. Kombi Kompakt HRE 36/30 A
- AA. Kombi Kompakt HRE 36/48 A

WILO RS 15/7-3




### Weersafhankelijke regeling

Bij het aansluiten van een buitenvoeler wordt de aanvoertemperatuur automatisch geregeld afhankelijk van de buitentemperatuur, volgens de ingestelde stooklijn.

De maximale aanvoertemperatuur (Tmax) wordt ingesteld via het temperatuursdisplay. Indien gewenst kan de stooklijn met de servicecode gewijzigd worden (zie §7.3).

### Stooklijn grafiek

- X. T buiten in °C  
Y. T aanvoer in °C
- A. Fabrieksinstelling  
(Tmax CV = 80°C, Tmin CV=25°C, Tmin bu=-7°C, Tmax bu= 25°C)
- B. Voorbeeld  
(Tmax CV = 60°C, Tmin CV=25°C, Tmin bu=-7°C, Tmax bu= 25°C)



## 6.5 Ombouw naar andere gassoort



### VOORZICHTIG

**Werkzaamheden aan gasvoerende delen mogen uitsluitend door een erkend installateur uitgevoerd worden.**

Als op het toestel een ander gassoort wordt aangesloten dan waarvoor het toestel door de fabrikant is afgesteld dient de gasdoseerring vervangen te worden. Ombouw sets t.b.v. andere gassoorten zijn op bestelling leverbaar.

#### Ombouwen van de doseerring


1. Schakel de ketel uit en neem de steker uit het stopcontact.
2. Sluit de gaskraan.
3. Verwijder het frontpaneel van het toestel.
4. Neem de koppeling (A) boven het gasblok los en draai de gasmengbuis (B) naar achteren.
5. Vervang de O-ring (C) en de gasdoseerring (D) door de ringen van de ombouwset.
6. In omgekeerde volgorde weer opbouwen.
7. Open de gaskraan.
8. Controleer de gaskoppelingen voor het gasblok op dichtheid.
9. Plaats de steker in de wandcontactdoos en schakel de ketel in.
10. Controleer de gaskoppelingen na het gasblok op dichtheid (tijdens bedrijf).
11. Controleer nu de afstelling van de gas/luchtverhouding (zie § 0).
12. Plak een sticker ingestelde gassoort over de bestaande sticker bij het gasblok.
13. Plak een sticker ingestelde gassoort bij de typeplaat.
14. Monteer het frontpaneel van het toestel.

## 6.6 Gas/luchtrekening

De gas/luchtrekening is in de fabriek ingesteld en heeft in principe geen aanpassingen.

De afstelling kan gecontroleerd worden door het CO<sub>2</sub> percentage in de verbrandingsgassen te meten of door een drukverschil meting.

Bij een eventuele ontregeling, vervanging van het gasblok of ombouw naar een ander gassoort moet de rekening gecontroleerd en zonodig ingesteld worden volgens onderstaande tabel.



| Gassoort                                                               | Aardgas L           | Propan P                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Gas categorie                                                          | 2L / G25<br>25 mBar | 3P / G31<br>30 of 50mBar |
| CO <sub>2</sub> % op Laagstand (L) (  en - )<br>Met geopende mantel    | 9,0 ±0,2            | 9,8 ±0,2                 |
| CO <sub>2</sub> % op Hoogstand (H) (  en + 2x )<br>Met geopende mantel | 9,1 ±0,5            | 10,3 ±0,5                |
| Gasvoordruk (mBar)                                                     | 25 ± 5              | 30 ± 5 of<br>50 ± 5      |

| Gasdoseerring                                        | Aardgas L | Propan P |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Kombi Kompakt HRE 24/18 A                            | 650       | 480      |
| Kombi Kompakt HRE 28/24 A, HRE 36/30 A & HRE 36/48 A | 720       | 525      |



### VOORZICHTIG

**CO<sub>2</sub> controle dient met geopende mantel plaats te vinden. Met gesloten mantel kan het CO<sub>2</sub>% hoger zijn dan de in bovenstaande tabel vermelde waarden.**

## 6.7 Afstellen gas/luchtregeling

- A. Afdekschroef (torx T15)
- B. Stelschroef voor laagstand (torx 15)
- C. Off-set drukmeetnippel
- D. Voordrukmeetnippel


### Afstelling door drukverschil meting:

Deze methode is minder nauwkeurig maar geeft doorgaans voldoende resultaat.

1. Zet het toestel uit met de aan/uit toets ( - op service display ).
2. Verwijder het frontpaneel van het toestel.
3. Draai de meetnippel (C) op het gasblok 2 slagen open en verbind deze via een slang met de plus aansluiting van de drukmeter
4. Zet het toestel aan met de aan/uit toets.
5. Stel het toestel in op het laagste vermogen door tegelijkertijd op de toetsen  en  van het bedieningspaneel te drukken tot op de display een  verschijnt.
6. Lees de druk af deze moet c.a. -5Pa (-0,05mBar) bedragen (min. -10Pa, max. 0Pa. (min. - 0,1mBar max. 0mBar)). Wanneer dit niet het geval is ga dan voor het afstellen als volgt te werk:
7. Verwijder de afdekdop (A).
8. Stel met stelschroef (B) de druk in (rechtsom hoger en linksom lager).
9. Plaats na het meten en instellen de afdekdop A terug en schroef de meetnippel (C) weer dicht.
10. Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  om het testprogramma te verlaten.
11. Monteer het frontpaneel van het toestel.

Let op:

Controleer de gebruikte meetnippels op gasdichtheid.



### Afstelling door meting CO<sub>2</sub> gehalte van de verbrandingsgassen

1. Zet het toestel uit met de aan/uit toets ( - op service display ).
2. Verwijder het frontpaneel van het toestel.
3. Schroef de CO<sub>2</sub> meetnippel in de rookgas adapter open en sluit de meetslang aan.
4. Zet het toestel aan met de aan/uit toets.
5. Stel het toestel in op het laagste vermogen door tegelijkertijd op de toetsen  en  van het bedieningspaneel te drukken tot op de display een  verschijnt.
6. Meet de CO<sub>2</sub> waarde. Indien de CO<sub>2</sub> waarde niet overeen komt met de waarde in de tabel in § 6.6 ga dan voor het afstellen als volgt te werk:
7. Verwijder de afdekdop (A).
8. Stel de stelschroef (B) op de juiste CO<sub>2</sub> waarde in (rechtsom hoger en linksom lager).
9. Plaats na het meten en instellen de afdekdop (A) terug en schroef de CO<sub>2</sub> meetnippel weer dicht.
10. Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  om het testprogramma te verlaten.
11. Monteer het frontpaneel van het toestel.

Let op:

Controleer de gebruikte meetnippels op gasdichtheid.

## 7 STORINGEN

### 7.1 Laatste storing tonen

Breng het toestel met de ① toets in de uit-stand en druk de  toets in.

De rode storings-LED brandt continue, en de laatste storingscode wordt knipperend op het temperatuurdisplay getoond.

Indien het toestel nog nooit een vergrendelende storing heeft gedetecteerd, wordt geen code getoond.

De laatste vergrendelende storing kan gewist worden door tijdens het indrukken van de  toets de  toets kort in te drukken.

### 7.2 Storingscodes

Als de storings-LED knippert detecteert de branderautomaat een fout. Op het temperatuur display wordt een storingscode weergegeven.

Als de storing is verholpen kan de branderautomaat opnieuw gestart worden door op de reset  toets te drukken.

De volgende fouten worden onderscheiden:

| Temperatuur display | Omschrijving                  | Mogelijke oorzaak/oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                   |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toestel staat uit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10, 11, 12, 13, 14  | Sensorfout S1                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucht in de installatie. Ontlucht ketel en cv-installatie.</li> <li>• Controleer de bevestiging van klem ntc om de warmwaterbuis.</li> <li>• Controleer bedrading op breuk.</li> <li>• Vervang S1.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 20, 21, 22, 23, 24  | Sensorfout S2                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer bedrading op breuk.</li> <li>• Vervang S2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                   | Sensorfout na zelf controle   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang S1 en/of S2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                   | Temperatuur te hoog           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucht in installatie. Ontlucht ketel en cv-installatie.</li> <li>• Pomp draait niet.</li> <li>• Controleer de bedrading tussen de pomp en de branderautomaat.</li> <li>• Te weinig doorstroming in installatie, radiatoren dicht, pompstand te laag.</li> </ul>                                                                                  |
| 2                   | Verwisseling S1 en S2         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer kabelboom.</li> <li>• Vervang S1 of S2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                   | Geen vlamsignaal              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaskraan dicht.</li> <li>• Gasvoordruk te laag of valt weg. Lager dan 20 mbar.</li> <li>• Condensafvoer verstopt.</li> <li>• Controleer ontsteekunit en ontsteekkabel.</li> <li>• Geen of niet goede ontsteekafstand.</li> <li>• Gasblok of ontsteek unit krijgt geen spanning.</li> <li>• Controleer aarding.</li> </ul>                        |
| 5                   | Slecht vlamsignaal            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensafvoer verstopt.</li> <li>• Gasvoordruk te laag of valt weg. Lager dan 20 mbar.</li> <li>• Controleer ontsteekunit en ontsteekkabel.</li> <li>• Afstelling gasblok controleren.</li> <li>• Controleer aarding.</li> <li>• Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer i.v.m. mogelijke recirculatie of blokkering van rookgassen.</li> </ul> |
| 6                   | Vlam detectie fout            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang ontsteekkabel + bougiekop.</li> <li>• Vervang ontsteekunit.</li> <li>• Vervang branderautomaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                   | Ventilatoroerental niet juist | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilator loopt aan tegen mantel isolatie.</li> <li>• Bedrading tussen ventilator en mantel.</li> <li>• Controleer bedrading op slecht contact draad.</li> <li>• Controleer en/of vervang ventilator.</li> <li>• Vervang branderautomaat.</li> </ul>                                                                                            |
| 27                  | Kortsluiting buitenvoeler     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de bedrading van de buitenvoeler.</li> <li>• Vervang buitenvoeler</li> <li>• BRINK WTW koppelstuk aangesloten.</li> <li>• Branderautomaat is ongeschikt voor deze toepassing.</li> <li>• Vervang branderautomaat voor de juiste versie.</li> </ul>                                                                                    |
| 29,30               | Gasklep relais defect         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang branderautomaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Vervang defecte onderdelen uitsluitend voor de originele Intergas onderdelen.

Het niet of onjuist monteren van de sensoren S1 en/of S2 kan leiden tot ernstige schade.

## 7.3 Overige storingen

### 7.3.1 Brander ontsteekt luidruchtig

Mogelijke oorzaken:

Voordruk te hoog.

Ja ➡

Oplossing:

Mogelijk is de huisdrukregelaar defect. Neem contact op met het energiebedrijf

Nee ↓

Onjuiste ontsteekafstand.

Ja ➡

Controleer de ontsteekpenafstand.  
Vervang de ontsteekpen.

Nee ↓

Gas-luchtregeling niet goed ingeregeld.

Ja ➡

Controleer de afstelling, zie Gas- luchtregeling.


Nee ↓

Zwakke vonk.

Ja ➡

Controleer de ontsteekafstand.  
Controleer en/of vervang de ontsteekkabel.  
Vervang de ontsteekunit op het gasblok. Vervang de ontsteekpen.

Controleer ontsteekpenpositie  
Art.nr. 074617



### 7.3.2 Brander resoneert

Mogelijke oorzaken:

Voordruk te laag. Lager dan 20 mbar.

Ja ➡

Oplossing:

Mogelijk is de huisdrukregelaar defect. Neem contact op met het gasbedrijf.

Nee ↓

Recirculatie verbrandingsgassen.

Ja ➡

Controleer de verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer.

Nee ↓

Gas- luchtregeling niet goed ingeregeld.

Ja ➡

Controleer de afstelling, zie gas-luchtregeling.

Nee ↓

Branderpakking defect

Ja ➡

Vervang de branderpakking.

Nee ↓

Brander defect

Ja ➡

Vervang de brander.

### 7.3.3 Geen verwarming (CV)

Mogelijke oorzaken:

Het service display geeft een balkje (  )  
weer. De ketel staat uit.

Ja ➡

Oplossing:

Schakel de ketel in m.b.v. de ❶ toets.

Nee ↓

Kamthermostaat/weersafhankelijke regeling  
niet gesloten of defect.

Ja ➡

Controleer de bedrading.  
Controleer OpenTherm en Aan/uit aansluiting van het toestel  
Vervang de thermostaat.  
Vervang de weersafhankelijke regeling.

Nee ↓

Pomp draait niet. Display geeft 80 en 1 weer.

Ja ➡

Controleer de spanning.  
Controleer connector X2.  
Steek met een schroevendraaier in de gleuf van de as van de pomp en draai de as.  
Vervang defecte pomp.

Nee ↓

Geen spanning (24 V).

Ja ➡

Vervang defecte automaat. Controleer de bedrading volgens het schema.  
Controleer de connector X4.

|                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |      | Vervang de defecte automaat.                                                                                                                                                                         |
| <b>7.3.4 Het vermogen is verminderd</b>                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijke oorzaken:                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Op hoog toerental is het vermogen met meer dan 5% afgenomen.                                                                                           | Ja ➡ | Oplossing:<br>Controleer toestel, sifon en afvoersysteem op vervuiling.<br>Reinig toestel, sifon en afvoersysteem.                                                                                   |
| <b>7.3.5 CV komt niet op temperatuur</b>                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijke oorzaken:                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Waterdruk in installatie is te laag                                                                                                                    | Ja ➡ | Oplossing:<br>Vul de installatie bij.                                                                                                                                                                |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Instelling kamerthermostaat niet in orde.                                                                                                              | Ja ➡ | Controleer de instelling en pas deze eventueel aan: Instellen op 0,1 A.                                                                                                                              |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatuur is te laag ingesteld.                                                                                                                      | Ja ➡ | Verhoog de CV-temperatuur Zie Bedrijf CV. Indien een buitenvoeler aanwezig is: Controleer de buitenvoeler op kortsluiting: hef deze op.                                                              |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Pomp draait niet goed. Pompstand is te laag.                                                                                                           | Ja ➡ | Verhoog de pompstand (zie § 6.2 parameters 3. en/of c. ) of vervang de pomp.                                                                                                                         |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Geen doorstroming in de installatie.                                                                                                                   | Ja ➡ | Controleer of er doorstroming is: er moeten minimaal 2 of 3 radiatoren open staan.                                                                                                                   |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Het ketelvermogen is niet goed ingesteld voor de installatie.                                                                                          | Ja ➡ | Pas het vermogen aan. Zie Instelling maximaal CV-vermogen.                                                                                                                                           |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Geen warmte overdracht door vervuiling in de wisselaar/installatie                                                                                     | Ja ➡ | Spoel de wisselaar/installatie CV-zijdig.                                                                                                                                                            |
| <b>7.3.6 Geen warmwater (WW)</b>                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijke oorzaken:                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Het service display geeft een balkje (  ) weer. De ketel staat uit. | Ja ➡ | Oplossing:<br>Schakel de ketel in m.b.v. de ❶ toets.                                                                                                                                                 |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| De douchemengkraan is defect.                                                                                                                          | Ja ➡ | De mengkraan laat alleen koud water door. Hierdoor blijft de tapflow door de ketel onder de 2,0 l/min. Vervang de mengkraan.                                                                         |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Geen spanning op de stromingssensor (5V DC).                                                                                                           | Ja ➡ | Controleer de bedrading volgens het schema.                                                                                                                                                          |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Brander komt niet in op WW: S3 defect.                                                                                                                 | Ja ➡ | Vervang S3.                                                                                                                                                                                          |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Stromingssensor detecteert geen warmtevraag                                                                                                            | Ja ➡ | Tapflow < 1,5 l/min.<br>Reinig of vervang de stromingssensor                                                                                                                                         |
| <b>7.3.7 Warmwater komt niet op temperatuur</b>                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Mogelijke oorzaken:                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Tapflow te hoog.                                                                                                                                       | Ja ➡ | Oplossing/oorzaak:<br>Reduceer de tapflow. Controleer doseerschijf (HRE 24/18 A en HRE 28/24 A)                                                                                                      |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| CV-installatie wordt tijdens tappen warm                                                                                                               | Ja ➡ | Ongewenste circulatie in het cv-circuit door thermosifonwerking of tweede pomp in het cv-circuit. Plaats een keerklep ingeval van thermosifonwerking of een tweewegklep ingeval van een tweede pomp. |
|                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Instelling warmwater temperatuur te laag.                                                                                                              | Ja ➡ | Verhoog de warmwater temperatuur, zie § 7.1.                                                                                                                                                         |
| Nee ↓                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                      |
| Onvoldoende warmte overdracht door kalk of vervuiling in de CV-ketel tapwaterzijdig.                                                                   | Ja ➡ | Ontkalk of spoel de CV-ketel tapwaterzijdig.                                                                                                                                                         |

### 7.3.8 CV-installatie blijft ongewenst warm

Mogelijke oorzaken:

Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling defect of kort gesloten.

Ja ➡

Oplossing:

Controleer de bedrading.  
Controleer OpenTherm, Aan/uit aansluiting van het toestel of de verbinding tussen CV-ketel en RF-kamerthermostaat Vervang de thermostaat.  
Vervang de weersafhankelijke regeling.

Nee ↓

CV-installatie wordt opgewarmd door middel van Tapcomfort. Het servicedisplay geeft regelmatig code 7 weer.

Ja ➡

Ongewenste circulatie in het CV-circuit door thermosifonwerking of tweede pomp in het CV-circuit. Plaats een keerklep ingeval van thermosifon werking of een tweewegklep ingeval van een tweede pomp.

### 7.3.9 A-label pomp LED knippert afwisselend rood/groen

Mogelijke oorzaken:

Te hoge of te lage netspanning.

Ja ➡

Oplossing:

Controleer de netspanning.

Nee ↓

Temperatuur pomp is te hoog.

Ja ➡

Controleer de water- en omgevingstemperatuur.

### 7.3.10 A-label pomp LED knippert rood

Mogelijke oorzaken:

Pomp gestopt.

Ja ➡

Oplossing:

Reset de pomp door het toestel minimaal 20 seconden met de aan/uit knop ① uit te zetten (let op: indien pomp op continue is ingesteld kan de pomp alleen worden gereset door de steker uit het stopcontact te nemen).  
Vervang de pomp.

## 8 ONDERHOUD

Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur gecontroleerd en zo nodig gereinigd te worden.




### VOORZICHTIG

**Werkzaamheden aan gasvoerende delen mogen uitsluitend door een erkend installateur uitgevoerd worden.**

**Controleer na werkzaamheden alle rookgasvoerende delen op dichtheid.**


**Wanneer het toestel zojuist in bedrijf is geweest kunnen sommige onderdelen heet zijn.**

**Indien een CV-toestel in een overdruk CLV-systeem is geplaatst dient elke 6 jaar de rookgasklep te worden vervangen.**




### 8.1.1 Demonteren

1. Schakel het toestel uit met de ① toets.
2. Neem de steker uit de wandcontactdoos.
3. Sluit de gaskraan.
4. Open de displayklep en draai de twee schroeven links en rechts naast de display los en demonteer het frontpaneel.
5. Wacht tot het toestel is afgekoeld.
6. Draai de wartelmoer onderaan de rookgaskoker linksom los.
7. Schuif de rookgaskoker met een linksomdraaiende beweging naar boven (1) tot de onderkant van de pijp boven de aansluiting van de condensafvoerbak is gekomen. Trek de onderkant van de pijp naar voren (2) en neem de pijp linksom draaiend naar onder toe weg (3). **Let op: bij een overdruk clv-systeem dient gedurende het onderhoud de onderzijde van de rookgasadapter te worden afgedicht.**
8. Til de condensafvoerbak aan de linkerkant uit de aansluiting van de sifon (4) en draai hem naar rechts met de sifon aansluiting over de rand van de onderbak (5). Duw de condensafvoerbak aan de achterkant naar beneden van de aansluiting op de warmtewisselaar (6) en neem hem uit het toestel.
9. Neem de connector van de ventilator en de ontsteekunit van het gasblok.
10. Neem de koppeling onder het gasblok los.
11. Schroef de borstbouten (inbus) van het voordeksel los en neem dit compleet met gasblok en ventilator naar voren toe weg (let op dat de brander, isolatieplaat, gasblok, gasleiding en de ventilator niet beschadigen). Leg de afgenomen voordeksel met de voetsteunen horizontaal op een vlakke ondergrond.
12. De brander en de geïntegreerde isolatieplaat behoeven geen onderhoud (niet te worden gereinigd). Gebruik derhalve nooit een borstel of perslucht om deze onderdelen te reinigen, zodat het ontwikkelen van stof wordt vermeden.
13. Demonteer de stuwstrippen die dwars in de lamellen van de warmtewisselaar zijn geplaatst. Dit geldt niet voor de Kombi Kompakt HRE 36/48 A.



### 8.1.2 Reinigen

1. Reinig de stuwstrippen en de lamellen van de warmtewisselaar van boven naar beneden met een borstel of stofzuiger.
2. Reinig de onderzijde van de warmtewisselaar.
3. Reinig de condensafvoerbak met water.
4. Reinig de sifon met water.
5. Reinig alleen de onderkant van de voorplaat.



### VOORZICHTIG

**De geïntegreerde isolatieplaat en branderpakking bevatten ceramische vezels.**




### 8.1.3 Monteren



Controleer bij het monteren de diverse afdichtingen op beschadigingen, verharding, (haar)scheuren en/of verkleuringen. Plaats waar nodig een nieuwe afdichting. Controleer tevens de juiste positionering.

Het niet of onjuist monteren van de stuwtrippen kan leiden tot ernstige schade (dit geldt niet voor de HRE 36/48 A).

1. Plaats de stuwstrippen in de warmtewisselaar. Dit geldt niet voor de Kombi Kompakt HRE 36/48 A.
2. Controleer dat tussen de flens van de borstbout en de voorplaat een dunne laag keramisch vet aanwezig is. Als geen of onvoldoende vet aanwezig is moet dit alsnog worden aangebracht (zie afbeelding).
3. Controleer of de afdichting rondom de voorplaat goed geplaatst is. Plaats de voorplaat op de warmtewisselaar en bevestig deze met de speciale borstbouten (inbus). Draai de borstbouten gelijkmatig kruislings handvast aan (10 – 12 Nm). Zie voor de volgorde van het aandraaien de afbeelding. N.B. De afgebeelde voorplaat is voorzien van 11 borstbouten (Kombi Kompakt HRE 28/24 A, HRE 36/30 A en HRE 36/48 A). De voorplaat van de HRE 24/18 A is voorzien van 9 borstbouten.
4. Draai de branderboutjes gelijkmatig kruislings handvast aan.
5. Monteer de gaskoppeling onder het gasblok.
6. Monteer de connector op de ventilator en de ontstekunit op het gasblok.
7. Monteer de condensafvoerbak door deze met de sifon aansluiting nog voor de onderbak, op de afvoerstomp van de wisselaar te schuiven (1). Draai de condensafvoerbak daarna naar links (2) en druk deze naar beneden in de sifon aansluiting (3). Let er op dat daarbij de achterzijde van de condensafvoerbak op de nok achterin de onderbak (A) komt te rusten.
8. Vul de sifon met water en monteer deze op de aansluiting onder de condensafvoerbak.
9. Schuif de rookgaskoker naar links draaiend met de bovenkant om de rookgasadapter in het bovendeksel. **Let op: bij een overdruk CLV-systeem dient de tijdens onderhoud geplaatste afdichting eerst te worden verwijderd voordat de rookgaskoker geplaatst kan worden.** Steek de onderkant in de condensafvoerbak, sleep de afdichtring naar beneden en draai de wartelmoer rechtsom vast.
10. Open de gaskraan en controleer de gaskoppelingen onder het gasblok en op de montagebeugel op lekkage.
11. Controleer de CV- en de waterleidingen op lekkage.
12. Stop de steker in de wandcontactdoos.
13. Stel het toestel in bedrijf met de ① toets.
14. Controleer het voordeksel, de verbinding van de ventilator op het voordeksel en de rookgasafvoer onderdelen op lekkage.
15. Controleer de gas-luchtregeling (zie § 6.6 ) en controleer de gaskoppeling op het gasblok op dichtheid.
16. Monteer de mantel en draai de twee schroeven links en rechts naast de display vast, sluit de displayklep.
17. Controleer de verwarming en de warmwatervoorziening op een goede werking.



## 9 TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toestel categorie</b> | <b>C13; C 33; C 43; C53; C63; C83</b> |
| Gasvoordruk              | G25: 25 mbar, G31: 30 of 50 mbar      |
| Geschikt voor gas        | II2L3P                                |

| <b>Technische gegevens</b> | <b>Kombi Kompakt HRE</b> |                |                |                |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | <b>24/18 A</b>           | <b>28/24 A</b> | <b>36/30 A</b> | <b>36/48 A</b> |

|                                    |       |                   |                   |            |            |
|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Tapwater</b>                    |       |                   |                   |            |            |
| Nom. belasting bovenwaarde*        | kW    | 6,2 – 27,0 (24,6) | 7,9 – 33,1 (31,1) | 8,0 – 36,3 | 8,0 – 36,3 |
| Nom. belasting onderwaarde*        | kW    | 5,6 – 24,3 (22,1) | 7,1 – 29,9 (28,0) | 7,2 – 32,7 | 7,2 – 32,7 |
| Nom. vermogen*                     | kW    | 6,1 – 23,0 (21,0) | 6,6 – 27,9 (26,2) | 7,9 – 31,5 | 7,9 – 31,5 |
| Tapdrempel                         | l/min | 1,5               |                   |            |            |
| Tapwaterhoeveelheid 60°C           | l/min | 6                 | 7,5               | 9          | 9          |
| Tapwaterhoeveelheid 40°C (gemengd) | l/min | 10                | 12,5              | 15         | 15         |
| Tapwatertemperatuur                | °C    | 60                |                   |            |            |
| Effectieve toestelwachtijd**       | sec   | <1                |                   |            |            |
| Tapwaterzijdig drukverschil        | kPa   | Zie § 5.2         |                   |            |            |

|                               |     |            |            |            |            |
|-------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| <b>CV</b>                     |     |            |            |            |            |
| Nom. belasting bovenwaarde*** | kW  | 6,2 – 20,8 | 7,9 – 26,3 | 8,0 – 30,3 | 8,6 – 47,1 |
| Nom. belasting onderwaarde*** | kW  | 5,6 – 18,7 | 7,1 – 23,7 | 7,2 – 27,3 | 7,8 – 42,5 |
| Nom. vermogen bij 80/60°C***  | kW  | 5,4 – 17,8 | 6,9 – 22,8 | 7,1 – 26,3 | 7,7 – 40,9 |
| Nom. vermogen bij 50/30°C***  | kW  | 5,9 – 18,5 | 7,6 – 23,4 | 7,8 – 27,1 | 8,5 – 42,2 |
| Max. CV-waterdruk             | bar | 3          |            |            |            |
| Max. CV-watertemperatuur      | °C  | 90         |            |            |            |

|                          |      |             |             |             |             |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Overige gegevens</b>  |      |             |             |             |             |
| Gasverbruik (G25)        | m³/h | 0,67 – 2,92 | 0,85 – 3,36 | 0,86 – 3,92 | 0,95 – 5,10 |
| Drukverlies toestel (CV) | mWk  | Zie § 6.4   |             |             |             |

|                              |    |      |      |      |      |
|------------------------------|----|------|------|------|------|
| <b>Elektrische gegevens</b>  |    |      |      |      |      |
| Netspanning                  | V  | 230  | 230  | 230  | 230  |
| Veiligheidsklasse            | IP | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Opgenomen vermogen: vollast  | W  | 80   | 80   | 80   | 135  |
| Opgenomen vermogen: deellast | W  | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Opgenomen vermogen: standby  | W  | 2    | 2    | 2    | 2    |

|                               |    |     |     |     |     |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Inbouwmaten en gewicht</b> |    |     |     |     |     |
| Hoogte                        | mm | 590 | 650 | 710 | 710 |
| Breedte                       | mm | 450 |     |     |     |
| Diepte                        | mm | 240 |     |     |     |
| Gewicht                       | kg | 30  | 33  | 36  | 36  |


\*Gedurende 2 minuten de maximale waarde daarna de basis waarde tussen haakjes vermeld.

\*\* Tijd die vanaf begin tappen nodig is om een temperatuurverhoging van 40K aan de tapwateruitlaat van het toestel te verkrijgen, gebaseerd op het CW-tapdebiet.

\*\*\*Het maximaal CV-vermogen is in de fabriek ingesteld. Zie voor de ingestelde waarde de parameterlijst (§ 6.2 ).

Zie ook § 0 Instellen CV-vermogen.

## 9.1 Elektrisch schema



## 9.2 NTC weerstanden

NTC 12kOhm

| T [°C] | R[ohm] | T [°C] | R[ohm] | T [°C] | R[ohm] | T [°C] | R[ohm] |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -15    | 76020  | 15     | 18300  | 45     | 5522   | 75     | 1994   |
| -10    | 58880  | 20     | 14770  | 50     | 4609   | 80     | 1717   |
| -5     | 45950  | 25     | 12000  | 55     | 3863   | 85     | 1467   |
| 0      | 36130  | 30     | 9805   | 60     | 3253   | 90     | 1266   |
| 5      | 28600  | 35     | 8055   | 65     | 2752   | 95     | 1096   |
| 10     | 22800  | 40     | 6653   | 70     | 2337   | 100    | 952    |

## 10 GARANTIEBEPALINGEN

Met inachtnaam van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Intergas Verwarming BV tegenover de erkende installateur de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, alsmede de goede werking van haar Centrale Verwarmingsproducten, indien gebruikt voor het doel, waarvoor deze worden geleverd. In de voorkomende gevallen, dienen wij in de gelegenheid te worden gesteld, ons zo nodig ter plekke te kunnen vergewissen omtrent de deugdelijkheid van de garantieaanspraak.

De garantie omvat:

- De garantie beperkt zich tot het gratis herleveren van de onderdelen, die tijdens die garantieperiode geheel ter onzer beoordeling materiaal- of fabricagefouten vertonen, die niet het gevolg zijn van normale slijtage e.d.. Deze onderdelen dienen onder vermelding van het mankement franco aan ons te worden toegezonden en worden na vervanging ons eigendom.
- De garantieperiode op onderdelen is 2 jaar te rekenen vanaf de installatiedatum. Van garantie zijn echter uitgesloten de onderdelen: ontsteek-, ionisatiepijpen, glaszekering en ontluchter.
  - De garantieperiode op de dichtheid van de warmtewisselaar van het toestel bedraagt 15 jaar met dien verstande dat indien door corrosie ter onzer beoordeling niet ter plaatse te verhelpen lekkages ontstaan, wij uitsluitend dit keteldeel leveren tegen een vergoeding van oud voor nieuw gerekend vanaf de installatiedatum bij de vervanging: de eerste 5 jaar gratis, het 6e jaar 10%, het 7e jaar 20% etc. tot het 14e jaar 90% van de dagprijs van het te vervangen keteldeel.
  - De garantie vervalt indien wordt vastgesteld, dat de gebreken, beschadigingen of overmatige slijtage te wijten zijn aan of oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige behandeling of aan ondeskundige reparatie, instelling, installatie of onderhoud, door niet erkende installateurs of aan het onderhevig zijn aan stoffen met agressieve chemicaliën (o.a. haarlak) en andere schadelijke stoffen.
  - De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie kunnen veroorzaken of het defect het gevolg is van ketelsteenafzetting (schadelijk voor het toestel en installatie). Oppervlaktebeschadigingen alsmede transportschade vallen buiten de garantie. Het recht op garantie vervalt indien niet kan worden aangetoond, dat de CV-ketel na ingebruikname niet tenminste 1 maal per jaar door een erkend installateur aan een onderhoudsbeurt is onderworpen. De installatie- en gebruiksvoorschriften die wij voor de betreffende toestellen afgeven, dienen geheel in acht te worden genomen.
  - De aansprakelijkheid van de fabrikant uit hoofde van de overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Met inachtneming van de dwingendrechtelijke bepalingen inzake (product-)aansprakelijkheid kunnen nimmer rechten worden ontleend terzake van enige bedrijfs- of gevolgschade, zuivere vermogensschade of welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit defecten aan door de fabrikant geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Verder zijn op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie, door de Vereniging F.M.E.-C.W.M. op 19 oktober 1998 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 119/1998).

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

- De garantie is uitsluitend geldig indien het door de koper ondertekend aanhangsel van het garantiebewijs binnen 8 dagen na de installatie aan ons is geretourneerd. Door ondertekening van de garantietaal verklaart de koper zich akkoord met de goede staat van het geleverde.
- Indien het bedrijf van de installateur vóór het verstrijken van de garantieperiode beëindigd is, kan de gebruiker een beroep doen op onze garantieverplichtingen tegenover de installateur.

### Milieu



Als het toestel aan vervanging toe is kan dit meestal, na overleg, door uw dealer teruggenomen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking van de gebruikte materialen.

Voor de productie van het toestel is gebruik gemaakt van diverse kunststoffen en metalen. Bovendien bevat het toestel elektronische componenten die tot het elektronisch afval behoren.

### Gebruik volgens bestemming

Het toestel, zoals beschreven in deze documentatie, is bestemd voor het verwarmen van ruimten via een centrale verwarmingsinstallatie en/of voor het leveren van warmwater. Ieder ander gebruik valt buiten de bestemming van het toestel. Op schade voortkomend uit onjuist gebruik, kan geen aansprakelijkheid genomen worden.

## 11 CE-VERKLARING

Overeenkomstigheidsverklaring volgens ISO IEC GUIDE 22.

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Fabrikant | Intergas Verwarming BV               |
| Adres     | Europark Allee 2, 7742 NA, COEVORDEN |

Verklaart hierbij dat het CV-toestel:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| INTERGAS, Type: | Kombi Kompakt HRE 24/18 A |
|                 | Kombi Kompakt HRE 28/24 A |
|                 | Kombi Kompakt HRE 36/30 A |
|                 | Kombi Kompakt HRE 36/48 A |

Voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC)
- Richtlijn inzake gastoestellen (2009/142/EC)
- Richtlijn inzake rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels (92/42/EEG)
- EMC richtlijn (2004/108/EC).
- R&TTE-richtlijn 1999/5/EG (\*)

(\*) De overeenstemmingsverklaring kan bij Intergas worden opgevraagd.



Coevorden, Februari 2014

H. Bosscher Directeur

Europark Allee 2  
Postbus 6  
7740 AA Coevorden  
Tel: 0524-512345  
Fax: 0524-516868  
[info@intergasverwarming.nl](mailto:info@intergasverwarming.nl)  
[www.intergasverwarming.nl](http://www.intergasverwarming.nl)

